

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOSZALINIE
75-600 Koszalin, ul. Zwycięstwa 136
tel. centralny 094 342-40-85, fax 094/342-53-57
094/342-58-10

PS.HK.4401. 13 .2016r.

M. R. EM. ANOWICZ
97 57-2016

Koszalin, dnia 01 luty 2016r.

URZĄD GMINY
ŚWIESZYNO
Wpłynęło dnia: 04.02.16
Nr 523 zał: 1 kum

Pani Ewa Korczak
Wójt Gminy Świeszyno
76-024 Świeszyno 71

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, działając na podstawie § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989), przekazuje obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2015r na terenie gm.Świeszyno .

W ocenie zawarto informacje wynikające z zapisów § 19.1 cytowanego powyżej rozporządzenia.

Otrzymują:

1. a/a

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Koszalinie
lek. med. Elżbieta Walińska-Gruchala
specjalista chorób zakaźnych

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w gminie Świeszyno za 2015r.

Zarządcą urządzeń wodociągowych na terenie gm. Świeszyno jest Urząd Gminy w Świeszynie.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. Poz. 1989) Państwowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, prowadzi z urzędu monitoring kontrolny oraz przeglądowy jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej z ujęć wody położonych w gminie Świeszyno.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Świeszyno pochodzi z ujęć podziemnych. Każda ze stacji wodociągowych posiada wydzieloną bezpośrednią strefę ochrony sanitarnej. W strefie tej znajdują się urządzenia i zabudowa związana z pracą stacji wodociągowych. Uwarunkowania gruntowe nie wymagały wyznaczania strefy pośredniej ujęć wody.

Próbki do badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobierano z ujęć wody, stacji uzdatniania oraz reprezentatywnych punktów poboru wody znajdujących się na terenie, gdzie Zarządca dostarcza wodę.

W 2015r. kontrolą objęto wszystkie wodociągi dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w gm. Świeszyno.

We wszystkich stacjach wodociągowych prowadzone są procesy napowietrzania ujmowanej wody . Na terenie gm. Świeszyno odbiorcy zaopatrywani są z:

- 7 wodociągów o wydajności do 100 m³/d
- 3 wodociągów o wydajności powyżej 100 m³/d

Jakość wody przeznaczonej do spożycia w trakcie 2015r. kwestionowana była w jednym wodociągu w zakresie zawyżenia w niej zawartości manganu .

Był to wodociąg w Bardzlinie, gdzie stwierdzono zawyżenie zawartości manganu w wodzie do 123 µg/l, (przy najwyższej dopuszczalnej wartości 50 µg/l) .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, prowadził postępowanie administracyjne na poprawę jakości wody dostarczanej tylko z wodociągu w Bardzlinie. Na koniec 2015r. jakość wody dostarczanej do wodociągów w gm. Świeszyno nie była kwestionowana.

Badania laboratoryjne próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez Akredytowane Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Jakość dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Świeszyno jest bezpieczna dla życia i zdrowia konsumentów.

Zarządca wodociągów w 2015r. nie zgłaszał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Koszalinie, działań obejmujących prowadzenie modernizacji, rozbudowy nadzorowanych wodociągów i ujęć. Nie zgłaszał również awarii powodujących pogorszenie jakości wody przeznaczonej do spożycia na swoim terenie.

W trakcie prowadzonego monitoringu jakości wody w gm. Świeszyno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie pobrał 37 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi . Z ogólnej liczby 37 badanych próbek w 3 próbkach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych najwyższych wartości .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, badania laboratoryjne próbek wody przeznaczonej do spożycia prowadził zgodnie z przyjętym harmonogramem w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego z częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz.1989).

Zarządca wodociągów, obowiązany jest prowadzić badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej w gm. Świeszyno w ramach kontroli wewnętrznej. Wewnętrzna kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gm. Świeszyno jest prowadzona.

Wyniki i zakres prowadzonego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w 2015 roku, przedstawia załączona tabela.



Wodociąg	Zaopatrzuje	Uzdátnianie	Liczba zaopatrywanej ludności	Wielkość produkcji m ³ /d	Punkty poboru	Rodzaj monitoringu	Data poboru	Ilość prób		Parametry Kwestionowane
								Mikrobiologia	Fizykochemia	
Sieranie	Sieranie	napowietrzanie	143	10,69	Sieranie 14	MK	3 lutego 2015	1	1	nie kwest.
						MP	20 lipca 2015	1	1	nie kwest.
						MK	1 września 2015	1	1	nie kwest.
Bardzilino	Bardzilino	napowietrzanie	136	11,70	Bardzilino 2	MK	3 lutego 2015	1	1	nie kwest.
						MP	20 lipca 2015	1	1	Mn 123 µg/l
						MK	1 września 2015	1	1	nie kwest.
Zegrze Pomorskie	Zegrze Pomorskie, Zegrzyn	napowietrzanie	428	45,34	Zegrze Pom. SUJW Zegrze Pomorskie - Szkoła	po decyzji	17 listopada 2015	-	1	Mn 50± 12
						MK	3 lutego 2015	1	1	nie kwest.
						MK	1 września 2015	1	1	Mn 1,6 NTU
						powtórka	15 września 2015	-	1	Mn 1,5 NTU

K I E R O W N I K

SEKCJI HIGIENY KOMUNALNEJ

E. Maciejewska

inż. Elzbieta Maciejewska

Zarządca: Urząd Gminy w Świeszynie

Wodociąg	Zaopatrjuje	Uzdatnianie	Liczba zaopatrywanej ludności	Wielkość produkcji m ³ /d	Punkty poboru	Rodzaj monitoringu	Data poboru	Ilość prób		
								Mikrobiolo gia	Fizyko- chemia	Parametry Kwestionowane
Niedalino	Niedalino, Węgorki	napowietrzanie	513	24,15	Niedalino świetlica	MP	18 maja 2015	1	1	nie kwest.
					Niedalino SUW	MK	3 lutego 2015	1	1	nie kwest.
Strzekęcino	Strzekęcino, Chłopska Kępa, Bagno, Świeszyno	napowietrzanie	1162	100,84	Strzekęcino warsztat	MK	4 maja 2015	1	1	nie kwest.
					Strzekęcino SUW	MK	1 września 2015	1	1	nie kwest.
					Durnowo – szkoła podstawowa	MP	3 lutego 2015	1	1	nie kwest.
						MK	20 lipca 2015	1	1	nie kwest.
						MK	8 grudnia 2015	1	1	nie kwest.
						MK	8 grudnia 2015	1	1	nie kwest.
						MK	3 lutego 2015	1	1	nie kwest.
						MK	4 maja 2015	1	1	nie kwest.
						MK	3 sierpnia 2015	1	1	nie kwest.
						MK	8 grudnia 2015	1	1	nie kwest.
Nieklonice PODZ	Nieklonice	-	766	183	Nieklonice 40 - „Soty's”	MP	3 sierpnia 2015	1	1	nie kwest.
					Nieklonice 3	MK	8 grudnia 2015	1	1	nie kwest.
					Nieklonice 14	MK	28 stycznia 2015	1	1	1,6 NTU
					Mierzym	MK	1 września 2015	1	1	nie kwest.
					Czersk -SUW	MK	4 maja 2015	1	1	nie kwest.
					Giezkowo 13	MK	3 lutego 2015	1	1	nie kwest.
					Świeszyno - Urząd Gminy	MK	1 września 2015	1	1	nie kwest.
						MP	20 lipca 2015	1	1	nie kwest.
						MK	8 grudnia 2015	1	1	nie kwest.
						MK	3 lutego 2015	1	1	nie kwest.
Czapla Góra	Czapla Góra	napowietrzanie	53	3,20	Czaple 3/1	MK	1 września 2015	1	1	nie kwest.
						MK	3 lutego 2015	1	1	nie kwest.
						MK	3 lutego 2015	1	1	nie kwest.
Golica	Golica	napowietrzanie	96	5,12	Golica 16a CENACOLO	MP	20 lipca 2015	1	1	nie kwest.
						MK	1 września 2015	1	1	nie kwest.
						MK	3 lutego 2015	1	1	nie kwest.
Kurozwęcz	Kurozwęcz	napowietrzanie	114	8,71	Kurozwęcz 9	MP	20 lipca 2015	1	1	nie kwest.
						MK	3 lutego 2015	1	1	nie kwest.
						MK	1 września 2015	1	1	nie kwest.