

# CHAŁUPY

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

## UZGODNIENIE

data ..... nr .....  
Pismo nr ..... z dn. ....  
stanowi załącznik do dokumentacji  
Specjalista  
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
imię i nazwisko, podpis uzgadniającego  
Michał Gawęcki

Gazociąg wysokiego ciśnienia

Skrzyżowanie z gazociągiem wysokiego ciśnienia gA250  
wykonać w rurze ochronnej PE DN200; L=14,0mb  
(po 7,0m z każdej strony gazociągu)

KIERUNEK MIERZYM

Gazociąg wysokiego ciśnienia

CHAŁUPY GMINA ŚWIESZYNÓ

SKALA 1:500

LEGENDA:



PROJ. KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA