

Starostwo Powiatowe w Koszalinie  
ul. Raławicka 13  
75-644 Koszalin

ODPIS

## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GK.6630.369.2018

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.)

**Przedmiot narady:** sieć wodociągowa de160/90 wraz z przyłączami wodociągowymi de32, de 40 , de50

**Lokalizacja:** Obręb: Niekłonice, dz.: 33, 65, 81/2, 81/3, 81/7, 81/8, 97/20, 103, 108, 166/9, 166/12, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 172/7, 172/9, 172/10, 175, 184/22, 190, 191/5, 199, 202/3, 202/8, 202/11, 202/12, 202/15, 202/16, 202/17, 202/20, 202/21, 236  
Gmina: Świeszyno

**Wnioskodawca:** "BIURO INŻYNIERSKIE BUDZISZ" SP. Z O.O.  
ul. Przyjaciół 21  
76-024 Konikowo

**Przewodniczący:** Beata Latkowska, Geodeta,  
**Miejsce narady:** Starostwo Powiatowe w Koszalinie  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
ul. Raławicka 13,  
75-620 Koszalin

**Opłata nr:** 5523/18/0

**Sposób przeprowadz.:** stacjonarny z elementami elektronicznymi

**Data wpływu:** 14.06.2018

**Rozp. narady:** 22.06.2018

**Zakończ. narady:** 22.06.2018

### Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

-Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem, że zawarte w protokole i na załączniku do protokołu zalecenia zostaną uwzględnione i stosowane w dalszym procesie budowlanym.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

**UWAGA:** Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością podmiotu na naradzie koordynacyjnej

**Przewodniczący Narady Koordynacyjnej**

Z up. STAROSTY

Beata Latkowska  
Geodeta

STAROSTWO POWIATOWE  
w Koszalinie  
ul. Rybawiecka 13  
85-001 KOSZALIN

Miejsce i data: Koszalin, dn. 19 czerwca 2018 r.

Załącznik do protokołu nr GK.6630.369.2018 z dnia: 22.06.2018

## Lista uczestników na naradę koordynacyjną

Temat: sieć wodociągowa de160/90 wraz z przyłączami wodociągowymi de32, de 40 , de50

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie  ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie Dział Dokumentacji Energetycznej	-  	-  TECHNIK Dział Dokumentacji Energetycznej  Leszek Orzech
2	Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Rejonowy Dział Realizacji Usług Karlino  -	-  Uzgodniono  27.06.2018  ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot T +48 58 760 77 20 F +48 58 760 77 22 KRS 0000109164 NIP 585-12-32-055 Regon 191251580 (18)	-  Specjalista ds. Realizacji Usług  Dawid Kuczmierz
3	Gmina Świeszyno - wodociągi i kanalizacja  -	-  Negotowano b/m	-  INSPEKTOR ds. Inwestycji i Drogow  Ewa ZINOWSKA-SŁUSKA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY

  
Beata Katkowska  
Geodeta

4	<p>ORANGE POLSKA S.A.</p> <p><b>STAROSTWO POWIATOWE</b> w Koszalinie ul. Racławicka 13 75-620 KOSZALIN</p>	<p>- pomimo zawiadomienia przedstawiciel Orange Polska S.A. nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej</p> <p>GEODETA Beata Łatkowska</p>	
5	<p>Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie</p>	<p>-</p> <p>Uprzednimo z uwagami zgodnie z zał. nr 1</p>	<p>Mistrz Sieci Instalacji Marek Wikierski</p>
6	<p>Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie</p>	<p>-</p> <p>bez uwag</p>	<p>-</p> <p>DYREKTOR Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie Mieczysław Ziwołński</p>

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY

.....Beata Łatkowska.....  
Geodeta

7	<p>Przedstawiciele U.G.</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE w Koszalinie ul. Racławicka 13 75-620 K O S Z A L I N</p>	-	<p>Uzgodniono blu</p> <p>INSPEKTOR ds. Inwestycji Drogownictwa Ewa ZINOWSKA-SUSKA</p>
8	<p>Wnioskodawca</p>	<p>- pomimo zaawolowania wnioskodawca nie uczestniczył w nawiązaniu koordynacyjnej</p> <p>GEODETA Beata Latkowska</p>	
9	<p>Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Koszalinie</p>	-	<p>GLÓWNY SPECJALISTA Anna Antkowiak</p>
U W A G I	<p>ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINALEM Z up. STAROSTY Beata Latkowska Geodeta</p>		

Sporządził: Beata Latkowska

Dokument dotyczący treści .....  
zaktualizowano zbiory mapy numerycznej.

Miejscowość, data

Miejscowość, data

GEODETA

imię, nazwisko, stanowisko  
Beata Latkowska

STAROSTWO POWIATOWE  
w Koszalinie  
ul. Racławicka 13  
75-620 KOSZALIN



Załącznik do protokołu z narady koordynacyjnej

GK.0030 3.6.9.2018

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Koszalinie  
Gazownia Koszalin  
ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin

Załącznik nr 1

UZGDNIENIE NR 369 Z DNIA 22.06.18

POZYTYWNE / ~~NEGATYWNE~~

1. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń do sieci gazowej należy powiadomić Gazownię Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczęciem, **gazownia.koszalin@psgaz.pl**
2. Dokładną lokalizację sieci gazowej należy ustalić metodą przekopów poprzecznych lub za pomocą lokalizatora.
3. W miejscu prowadzonych robót należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. **Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej wykonywać ręcznie.**
5. Rury osłonowe
  - a. Rury osłonowe należy wykonywać z rur PE dla gazociągów z PE i z rur stalowych dla gazociągów ze stali.
  - b. Rury osłonowe dla gazociągów z PE wykonywać z rur klasy PE 100 SDR-11 o jednolitym kolorze pomarańczowym, zgodnych z normą PN-EN-1555-1.
  - c. Rury osłonowe dla gazociągów ze stali wykonywać z rur zgodnych z normą PN-EN 10208-2.
6. W miejscach kolizji z kanałami ciepłowniczymi gazociągi PE zabezpieczyć rurami osłonowymi termoizolacyjnymi wykonanymi z PEW miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń do sieci gazowej stosować przepisy zgodne z PN-EN 12007-1, PN-EN 1594.
7. Podczas budowy oraz projektowania sieci gazowych należy stosować oznakowanie tras gazociągów zgodnie z **ST-IGG-1003:2015**.
8. Odkrytą sieć gazową przed zasypaniem zgłosić do RDG Koszalin.
9. Za uszkodzenia sieci gazowej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor.
10. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla sieci gazowych zgodnie z R.M.G. z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
11. Projekt Budowlany sieci / przyłącza gazu uzgodnić branżowo w dziale ZMS Koszalin / Gazowni Koszalin.
12. Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych należy zachować minimalną odległość pionową 1,0m od zewnętrznej powierzchni gazociągu do powierzchni jezdni.

Marek Wikierski (094) 3484120

Mistrz Sieci / Instalacji

Marek Wikierski

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY

Beata Łatkowska  
Geodeta

Załącznik do protokołu z narady koordynacyjnej

GK.0530 369/2019

STAROSTWO POWIATOWE  
ZALĄCZNIK NR 1  
ul. Radoławska 10  
75-620 KOSZALIN

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie  
Rejon Dystrybucji w Koszalinie  
Dział Dokumentacji Energetycznej  
tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02



UZGODNIENIE NR 369/2019 Z DNIA 2.2. CZE. 2019

#### POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR S.A.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGA: SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC (ZAKŁADANIE RUR OCHRONNYCH NA KABELE) UZGODNIĆ W REJONIE DYSTRYBUCJI KOSZALIN  
DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ KOSZALIN UL. MORSKA 10.

Technik  
Dział Dokumentacji Energetycznej  
Leszek Orzech

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY

Beata Larkowska  
Geodeta