

ZP.271.S.01.2.2023

Świeszyno, dnia 25 stycznia 2023 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ NR 2.

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Urzędzie Gminy Świeszyno na zadanie pn.:
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świeszyno – Rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności Gminy Świeszyno poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Zamawiający - Gmina Świeszyno działając zgodnie z § 20 ust. 1, 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Urzędzie Gminy Świeszyno udziela odpowiedzi na zadane pytania jak niżej:

Pytanie nr 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia - aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?

Odpowiedź:

Odpowiedź zawarta w odpowiedziach na pytania do SWZ udzielonych w piśmie nr ZP.271.S.01.1.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.

Pytanie nr 2. Zgodnie z załączoną SWZ przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym Zamawiający wymaga:

- wykonania robot budowlanych etapu I do dnia 31.07.2023 r.
- wykonania całości etapu I do dnia 31.08.2023 r. (wraz z dokumentacją odbiorową)
- wykonania robot budowlanych etapu II - do dnia 15.11.2023 r.

Prosimy o podanie prawidłowych terminów realizacji zadania ponieważ: jeśli Zamawiający wymaga wykonanie przedmiot zamówienia w terminie do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy terminy podane powyżej są nieprawidłowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że terminy podane w SWZ są prawidłowe. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 13 miesięcy od daty podpisania umowy z zachowaniem terminów pośrednich. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że w/w terminy są ściśle powiązane z wynagrodzeniem wykonawcy, które będzie płatne w sposób określony w § 5 ust. 4 projektu umowy.

Niezależnie od powyższego, Zamawiający celem rozwiania wszelkich wątpliwości nadaje nowe brzmienie w pkt. 4 rozdziału I SWZ (Termin realizacji):

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 13 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym Zamawiający wymaga :

- wykonania robót budowlanych etapu I do dnia 31.07.2023 r.
- wykonania całości etapu I do dnia 31.08.2023 r. (wraz z dokumentacją odbiorową etapu I)
- wykonania robót budowlanych etapu II – do dnia 15.11.2023 r.
- wykonania całości przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej - do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 3. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie robot do wykonania jest remont przepompowni PVII w Chałupach?

Odpowiedź.

Tak, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i opisanym przedmiocie zamówienia pkt. 3.5 Rozdziału I SWZ.

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie studni S1 o średnicy 1200mm jako betonowej?

Odpowiedź.

Nie, studnię S1 wykonać zgodnie z projektem. Zwracamy uwagę, że również studnia Si zgodnie z projektem należy wykonać jako polimerobetonową.

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całej sieci kanalizacji tłocznej i wodociągu rurami PEHD100, PN10, SDR17, RC dwuwarstwowymi metodą przewiertu sterowanego?

Odpowiedź.

Tak. Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci tłocznych oraz wodociągowych z rur PEHD100, PN10, SDR17, RC dwuwarstwowymi metodą przewiertu sterowanego.

Pytanie nr 6. Prosimy o wyjaśnienie czy zakres robot do wykonania obejmuje wykonanie ogrodzenia przepompowni PII w m. Mierzym ponieważ zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do wykonania jest utwardzenie nawierzchni wokół przepompowni oraz droga dojazdowa a nie mówi się nic o ogrodzeniu?

Odpowiedź.

Tak, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie nr 7. Prosimy o wyjaśnienie czy zakres robot do wykonania obejmuje wykonanie ogrodzenia przepompowni oraz nawierzchni utwardzonych na terenie przepompowni PVII w m. Chłopy?

Odpowiedź.

Przedmiot zamówienia obejmuje remont przepompowni ścieków w miejscowości Chałupy a nie Chłopy i obejmuje wykonanie ogrodzenia przepompowni oraz nawierzchni utwardzonych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie nr 8. Czy Gmina Świeszyno będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych?

Odpowiedź:

Odpowiedź zawarta w odpowiedziach na pytania do SWZ udzielonych w piśmie nr ZP.271.S.01.1.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.

Pytanie nr 9. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 10. Czy w/w inwestycja wymaga ustanowienia nadzoru ornitologa?

Odpowiedź:

Zgodnie z decyzjami wydanymi przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew i prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku, inwestycja nie wymaga ustanowienia nadzoru ornitologa, nie mniej jednak prace należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w w/w decyzjach załączonych do postępowania.

Pytanie nr 11. Prosimy o podanie materiału z jakiego jest wykonany mini blok M9 który podlega rozbiórce w ramach rozbiórki oczyszczalni ścieków w m. Mierzym.

Odpowiedź:

Mini blok M9 jest zbiornikiem żelbetowym.

Pytanie nr 12. Zgodnie z załączonym projektem rozbiórki oczyszczalni ścieków w m. Mierzym rozbiórce podlega między innymi zbiornik retencyjny z kratą koszową oraz przepompownia ścieków. Wg. załączonej dokumentacji zbiornik retencyjny ma średnicę 0,3m. Prosimy o podanie prawidłowej średnicy zbiornika retencyjnego i przepompowni?

Odpowiedź:

Średnica zbiornika retencyjnego z kratą koszową wynosi 3,20m, natomiast przepompowni ścieków 2,50m.

Pytanie nr 13. Zgodnie z projektem zabudowy i zagospodarowania terenu rys nr 1 na drodze dojazdowej do przepompowni PII w m. Mierzym należy usunąć 2 słupy /wg odrębnego opracowania/. Prosimy o załączenie w/w opracowania /dokumentacji, przedmiarów/.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje usunięcia dwóch słupów energetycznych. Słupy zostały już usunięte.

Pytanie nr 14. Prosimy uzupełnienie dokumentacji o uściślenie parametrów rur osłonowych i przeciskowych 200PE dla zadania „Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej w m. Mierzym z przesyłem do Chałup /typ, grubość ścianki.../ które należy zastosować na w/w inwestycji. Takich informacji brakuje w udostępnionej dokumentacji.

Odpowiedź:

Do przewiertów sterowanych należy stosować rury ochronne PE Øz200x11,9mm PE HD 100 PN10 SDR17 (grubość ścianki 11,9mm)

Pytanie nr 15. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ dotyczącym „Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Niekłonicze - część I" oprócz 9 podstawowych przyłączy do wykonania jest 17 dodatkowych. Prosimy o wyjaśnienie czy wykonanie 17 dodatkowych przyłączy wiąże się z innymi robotami /roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe, montaż rur osłonowych itp./ oprócz robot ziemnych i montażowych ? Takich informacji brakuje w udostępnionej dokumentacji. Ponadto prosimy o podanie numerów działek do których należy wykonać przyłącza.

Odpowiedź:

Tak. W przypadku przyłączy oznaczonych nr 8 i 11 na mapie – dodatkowe przyłącza należy zamontować rury ochronne PE Øz63PEx3,8, L=18,0mb oraz odtworzyć nawierzchnię drogi gruntowej. Nr działek do których planowane są przyłącza: 186/7, 186/2, 186/3, 186/4, 186/5, 184/12, 202/28, 202/27, 202/26, 202/25, 202/9, 202/32, 202/31, 202/36, 202/35, 202/6, 202/4 obręb Niekłonicze.

Pytanie nr 16. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ dotyczącym „Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Niekłonicze - część II” dodatkowo na sieci należy zamontować dwa trójniki redukcyjne PE110/90 /na wysokości ul. Diamentowej i Brylantowej/. Prosimy o wyjaśnienie czy na odgałęzieniach należy zamontować zasuw DN80 czy też trójniki zaślepić zaślepką?

Odpowiedź:

Należy zamontować trójniki i zaślepić zaślepką.

Pytanie nr 17. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ dotyczącym „Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Niekłonicze - część II” należy zamontować 6szt hydrantów nadziemnych DN80. Zgodnie z rysunkiem nr 6, 7, 8 do zamontowania są hydranty nr HP14, HP17. Prosimy o wyjaśnienie niejasności i podanie prawidłowej ilości w węzłów hydrantowych do wykonania.

Odpowiedź:

W załączniku nr 10 dokumentacja projektowa (zadania 2,3) część 3 z 3 - zamieszczone są rysunki zamienne nr 6a, 7a, 8a na których zaznaczone są hydranty do wykonania. Do wykonania jest 6 hydrantów DN80 zgodnie z rysunkami zamiennymi i opisem przedmiotu zamówienia w pkt. 3.5 Rozdział I SWZ.

Pytanie nr 18. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ dotyczącym „Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Niekłonicze - część II” należy zamontować 2szt zasuw DN100. Zgodnie z rysunkiem nr 6, 7, 8 oraz przekrojem takich zasuw do zamontowania powinna być 1szt. Prosimy o wyjaśnienie niejasności i podanie prawidłowej ilości zasuw DN100 do zamontowania na odcinku W94-w150?

Odpowiedź:

W załączniku nr 10 dokumentacja projektowa (zadania 2,3) część 3 z 3 - zamieszczone są rysunki zamienne nr 6a, 7a, 8a na których zaznaczone są zasuw do wykonania. Do wykonania są 2 zasuw DN100 zgodnie z rysunkami zamiennymi i opisem przedmiotu zamówienia w pkt. 3.5 Rozdział I SWZ.

Pytanie nr 19. Czy w zakresie robot do wykonania przez wykonawcę w studni SPI Niekłonicze jest dostawa i montaż:

- wodomierza z nadajnikiem impulsów
- czujnik ciśnienia
- rejestratora z zasilaniem bateryjnym

Prosimy o podanie czy któreś z w/w elementów musi dostarczyć i zamontować Wykonawca

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i opisanym przedmiocie zamówienia pkt. 3.5 Rozdział I SWZ.

Pytanie nr 20. Zgodnie z projektem wykonawczym budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedalino /uzbrojenie działek/ pkt. 3.6 /zestawienie materiałów/ należy zastosować 3 filtry węglowe antyodorowe podwieszane w studni oraz jeden w kolumnie odpowietrzająco-napowietrzającej i jeden w studni rozprężnej, natomiast z załączonych rysunków wynika iż należy zastosować jedynie filtr w studni rozprężnej oraz jeden w kolumnie odpowietrzająco-napowietrzającej. Prosimy o podanie lokalizacji montażu trzech pozostałych filtrów jeśli są w zakresie do wykonania?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem (Opisem technicznym i profilami podłużnymi) filtr węglowy należy zamontować w studniach kanalizacyjnych S1, S13, S18, a także w studni rozprężnej (Sr) i kolumnie odpowietrzająco-napowietrzającej (KO).

Pytanie nr 21. Zgodnie z projektem wykonawczym budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedalino pkt. 4.0.8 należy wykonać ogrodzenie terenu przepompowni z bramą o szerokości 3m natomiast wg pkt. 4.0.8 szerokość ta powinna wynosić 3,5m. Prosimy o podanie prawidłowej szerokości bramy którą należy zamontować?

Odpowiedź:

Należy wykonać bramę o szer. 3,5m.

Pytanie nr 22. Prosimy o informację czy na w/w inwestycji w pasach dróg należy zastosować studnie betonowe z czy bez pierścieni odciążających? W załączonych dokumentach nie mówi się nic o pierścieniach odciążających.

Odpowiedź:

Studnie betonowe zlokalizowane w pasach dróg należy montować z pierścieniami odciążającymi.

Pytanie nr 23 Prosimy o wyjaśnienie czy przy budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Niedalino - działki wykopy po montażu sieci należy zasypać gruntem rodzimym zachowując podsypkę i obsypkę rur piaskiem czy też gruntem niewysadzinowym?

Odpowiedź:

Przy układaniu rurociągów (kanałów) w pasach drogowych należy stosować podsypkę i obsypkę piaskiem, a także należy przewidzieć wymianę gruntu z zagęszczeniem po trasie projektowanych sieci i przyłączy.

Pytanie nr 24. Zbiorniki każdej przepompowni są z innego materiału:

P11 - Mierzym - żelbetowy c35/45

P1 Niedalino - polimerobeton

PN1 Niedalino - beton c40/50

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników z jednego rodzaju materiału, jeśli tak to jakiego?

Odpowiedź:

Przepompownię P1 Niedalino zaprojektowaną z polimerobetonu należy wykonać zgodnie z projektem. Dla pozostałych przepompowni P11 Mierzym i PN1 Niedalino zastosować żelbet C40/50.

Pytanie nr 25. Dla przepompowni PII Mierzym jest przewidziany przepływomierz do zabudowy w ziemi. Czy przepływomierz powinien być zabudowany w osobnej studni, co ułatwi dostęp do czujnika urządzenia w przypadku awarii?

Odpowiedź:

Przepływomierz wykonać zgodnie z projektem do zabudowy w ziemi.

Pytanie nr 26. Czy całość inwestycji była uzgadniana z WKZ pod względem prowadzenia badań archeologicznych, a jeśli tak - to gdzie znajdują się uzgodnienia na pozostały zakres nie licząc Niekłonic (nawet jeśli są odmowne, to i tak powinny być zamieszczone w dokumentacji)

Odpowiedź:

Wszystkie zadania objęte przedmiotem zamówienia oprócz zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świeszyno” uzgadniane były z ZWKZ, stosowane uzgodnienia znajdują się w załączonej dokumentacji.

1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mierzym z przesyłem do Chałup – PB Tom V Uzgodnienia

2) i 3) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Niekłonic – część I i II – PB Niekłonic str. 79

4) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Niedalino - PB Starostwo TOM I str. 73

5) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niedalino PB Starostwo TOM str. 55

Pytanie nr 27. Jeśli Zamawiający nie wykonał stosownych uzgodnień z WKZ, to co w sytuacji, kiedy okaże się, że takowe prace powinny być prowadzone ewentualnie kto odpowiada za dalsze uzgodnienia i poniesie koszty pozyskania opinii i prowadzenia w oparciu o nie dalszych czynności archeologicznych.

Odpowiedź:

Odpowiedź zgodnie z pytaniem 26, natomiast przy wykonywaniu prac projektowych zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świeszyno” stwierdzono, że na terenie inwestycji nie znajdują się obszary wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków. Projekt uzyskał stosowną zgodę Starostwa Powiatowego w Koszalinie na wykonanie robót. Zgodnie z powyższym nie ma potrzeby podejmowania czynności archeologicznych dla powyższej inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Świeszyno”.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że nie zwalnia to przyszłego Wykonawcy od przestrzegania postanowień Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), a w szczególności zapisów art. 32 tej ustawy.

Pytanie nr 28. Zgodnie z SWZ rozdział II pkt 14.1 wykonawca przed podpisaniem umowy musi dostarczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy. Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca może go samodzielnie modyfikować jeśli uzna iż do prawidłowego wykonania całego zadania należy go zmodyfikować ponieważ zawierają błędy dotyczące ilości i zakresu robót do wykonania?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 29. Czy oferenci powinni w swojej ofercie uwzględnić koszt wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu w celu prowadzenia robot w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich ? Czy takie projekty posiada Zamawiający.

Odpowiedź:

Odpowiedź zawarta w odpowiedziach na pytania do SWZ udzielonych w piśmie nr ZP.271.S.01.1.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.

Pytanie nr 30. Prosimy o sprecyzowanie czy do przykrycia studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej /rozprężnych/ należy zastosować włązy z wypełnieniem betonowym czy w pełni żeliwnych? Takich informacji nie ma w udostępnionej informacji.

Odpowiedź:

Włązy żeliwne w studniach kanalizacyjnych należy stosować z wypełnieniem betonowym.

Pytanie nr 31. Prosimy o wyjaśnienie czy zakres robot do wykonania obejmuje wykonanie ogrodzenia, utwardzenia terenu przepompowni PNI w m. Niedalino oraz zjazdu na teren przepompowni ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ nie ma o w/w robotach żadnych informacji.

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Pytanie nr 32 Zgodnie z zapisem SWZ „do zadań Wykonawcy należy wykonanie i zamontowanie na terenie budowy, najpóźniej 7 dni od daty przekazania terenu budowy po 1 szt. tablicy informacyjnej oraz najpóźniej w dniu zakończenia robot budowlanych po 1 szt. tablicy pamiątkowej informującej o pozyskanych środkach w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, dla każdego z 6 zadań. Wymiar tablic 80x120cm - zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego”. Prosimy o wyjaśnienie czy tablice które mają być zamontowane po przekazaniu placu budowy są tego samego typu jak tablice pamiątkowe które mają być zamontowane w dniu zakończenia inwestycji?

Odpowiedź:

Tablice informacyjne umieszczone po rozpoczęciu robót nie wymagają zmiany jeżeli nie zmienia się końcowa wartość dofinansowania na etapie zakończenia realizacji inwestycji. Tablice informacyjne należy wykonać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Wymiar tablic 180x120cm - zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego.

Wzór tablicy oraz miejsce jej ustawienia należy uzgodnić z Zamawiającym.

Pytanie nr 33. Prosimy o wyjaśnienie jaki ma być sposób odbudowy nawierzchni drogi gminnej dz. nr 318/12 dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świeszyno” ? Brak jest takiej informacji w załączonej dokumentacji. Z załączonych przedmiarów które są elementem pomocniczym wynika iż należy wykonać podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15cm oraz wierzchnią warstwę z kruszywa /tłucznią/ o gr. 21cm.

Odpowiedź:

Na całym odcinku w drodze gminnej, należy przewidzieć wymianę gruntu na niewysadzinowy i dający się dobrze zagęszczać (poz. 9 przedmiaru), a następnie wykonać podbudowę i nawierzchnię z kruszywa (poz. 42 do 44 przedmiaru).

Pytanie nr 34. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mierzym z przesyłem do Chałup” jest ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w ilości 72mb /poz. 108 przedmiaru robot/? Jeśli tak prosimy o załączenie planu sytuacyjnego z w/w odcinkiem oraz wyjaśnienie czy należy zastosować obsypkę żwirową.

Odp. Tak w zakresie jest ułożenie drenażu zgodnie z zaleceniami pkt. 6 Projektu ochrony drzew - zalecenie z zakresu ochrony elementów zieleni wysokiej przed przystąpieniem do inwestycji drogowej na działce nr 103 - w załączonej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 35. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mierzym z przesyłem do Chałup” jest ułożenie drogi tymczasowej z płyt drogowych betonowych 900m² /poz. 202 przedmiaru robot/? Jeśli tak prosimy o wskazanie lokalizacji w której taką drogę: Zamawiający przewidział do wykonania.

Odpowiedź:

Droga tymczasowa z płyt betonowych jest przewidziana do wykonania wzdłuż rurociągu tłoczego na odcinku t4 – t8 w celu dojazdu samochodu (sprzętu do przewiertów sterowanych). Droga ta pełni formę pomocną przy dojeździe w pobliżu rowu (rurociąg pkt 8).

Pytanie nr 36. Czy usunięcie drzew zgodnie z decyzjami ZWKZ Szczecin będzie podlegało opłacie i jeżeli tak, kto będzie ponosił te koszty?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami decyzji nr 66.2021.K oraz zmianami do decyzji należy dokonać nasadzeń zastępczych i wówczas naliczona opłata za usunięcie drzew zostaje odroczone i umorzona. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie nasadzeń zastępczych.

Pytanie nr 36. W przedmiarach robót do obowiązku wykonawcy należy wycinka drzew. Teren inwestycji przebiega przez teren Nadleśnictwa, gdzie w okresie obowiązywania umowy tj. około marzec-listopad 2023 r. może występować okres lęgowy zwierząt, gdzie w tym czasie nie można wykonywać robót budowlanych oraz wycinki drzewostanów. Prosimy o przedstawienie rozwiązania jak należy wykonać zadanie inwestycyjne w okresie lęgowym bądź przedstawić decyzje pozwalającą na wykonywane ww. robót nie mające wpływu na okres legawy zwierząt. Czy w takiej sytuacji wycinkę drzew Zamawiający wykona we własnym zakresie?

Odpowiedzi:

Na działkach należących do Nadleśnictwa na trasie zaprojektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie przewiduje się wycinki drzew w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Wycinka drzew dotyczy zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mierzym z przesyłem do Chałup”, na które Zamawiający posiada decyzje na usunięcie drzew i prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich wydane przez Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zamieszczone w dokumentacji projektowej. Wycinka drzew jest w zakresie do wykonania przez Wykonawcę.

Zamawiający działając na podstawie § 20 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Urzędzie Gminy Świeszyno dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następujących dokumentach

1. W SWZ Rozdział I pkt. 4 Termin realizacji:

Było:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym Zamawiający wymaga:

- wykonania robot budowlanych etapu I do dnia 31.07.2023 r.
- wykonania całości etapu I do dnia 31.08.2023 r. (wraz z dokumentacją odbiorową)
- wykonania robot budowlanych etapu II - do dnia 15.11.2023 r

Jest po zmianie:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 13 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym Zamawiający wymaga :

- **wykonania robót budowlanych etapu I do dnia 31.07.2023 r.**
- **wykonania całości etapu I do dnia 31.08.2023 r. (wraz z dokumentacją odbiorową etapu I)**
- **wykonania robót budowlanych etapu II – do dnia 15.11.2023 r.**
- **wykonania całości przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej - do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

2. W Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ w § 2 ust. 6:

Było:

6. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie i zamontowanie na terenie budowy, najpóźniej 7 dni od daty przekazania terminu budowy po 1 szt. tablicy informacyjnej oraz najpóźniej w dniu zakończenia robót budowlanych po 1 szt. tablicy pamiątkowej informującej o pozyskanych środkach w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, dla każdego z 6 zadań. Wymiar tablic 80x120cm - zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego. Wzór tablicy oraz miejsce jej ustawienia należy uzgodnić z Zamawiającym.

Jest po zmianie:

6. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie i zamontowanie na terenie budowy, najpóźniej 7 dni od daty przekazania terminu budowy po 1 szt. tablicy informacyjnej oraz najpóźniej w dniu zakończenia robót budowlanych po 1 szt. tablicy pamiątkowej informującej o pozyskanych środkach w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, dla każdego z 6 zadań. Wymiar tablic 180x120cm - zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego. Wzór tablicy oraz miejsce jej ustawienia należy uzgodnić z Zamawiającym.

3. W Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ w § 3 ust. 3:

Było:

3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym Zamawiający wymaga wykonania:

- wykonania robót budowlanych etapu I do dnia 31.07.2023 r.
- wykonania całości etapu I do dnia 31.08.2023 r. (wraz z dokumentacją odbiorową)
- wykonania robót budowlanych etapu II – do dnia 15.11.2023 r.

Jest po zmianie:

3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym Zamawiający wymaga wykonania:

- **wykonania robót budowlanych etapu I do dnia 31.07.2023 r.**
- **wykonania całości etapu I do dnia 31.08.2023 r. (wraz z dokumentacją odbiorową etapu I)**
- **wykonania robót budowlanych etapu II – do dnia 15.11.2023 r.**

- wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej - do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Na podstawie § 20 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Urzędzie Gminy Świeszyno Zamawiający **przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.**

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień: **30 stycznia 2023 r. godz. 11:00.**
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **30 stycznia 2023 r. godz. 11:30.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zmiana treści SWZ została dokonana przez upływem terminu składania ofert.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wadium.

Wójt
/-/
Ewa Korczak