



Gmina Świeszyno

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński

tel. 94 316-01-20
fax 94-316-14-91
www.swieszyno.pl
gmina@swieszyno.pl
NIP: 499-05-21-087

ZP.271.S.03.2.2023

Świeszyno, dnia 7 lutego 2023 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ nr 2.

**Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Urzędzie Gminy Świeszyno na zadanie pn.:
Wymiana (remont) sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dunowo, gm. Świeszyno.**

Zamawiający - Gmina Świeszyno działając zgodnie z § 20 ust. 1, 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Urzędzie Gminy Świeszyno udziela odpowiedzi na zadane pytania jak niżej:

Pytanie nr 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę materiału warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5-63 - o gr 12cm na kruszywo 0/31,5mm - o gr 12cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału warstwy podbudowy zasadniczej.

Pytanie 2. Zgodnie z zapisami PW: "Kanalizacja sanitarna grawitacyjna przebiega w pasie drogi powiatowej (pod jezdnią asfaltową). Po wykonaniu kanalizacji należy nawierzchnię na całej długości i szerokości odtworzyć zgodnie z wymaganiami w ww. uzgodnieniu z Zarządcą drogi". Czy w zakresie Wykonawcy jest odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni?

Odpowiedź:

W zakresie Wykonawcy jest odtworzenie nawierzchni po ułożeniu rur ok. 1m szerokości, zgodnie z rys. nr 3 projektu wykonawczego.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

Wójt
/-/
Ewa Korczak



Gmina Świeszyno

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński

tel. 94 316-01-20
fax 94-316-14-91
www.swieszyno.pl
gmina@swieszyno.pl
NIP: 499-05-21-087

ZP.271.S.03.2.2023

Świeszyno, dnia 7 lutego 2023 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ nr 2.

**Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Urzędzie Gminy Świeszyno na zadanie pn.:
Wymiana (remont) sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dunowo, gm. Świeszyno.**

Zamawiający - Gmina Świeszyno działając zgodnie z § 20 ust. 1, 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Urzędzie Gminy Świeszyno udziela odpowiedzi na zadane pytania jak niżej:

Pytanie nr 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę materiału warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5-63 - o gr 12cm na kruszywo 0/31,5mm - o gr 12cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału warstwy podbudowy zasadniczej.

Pytanie 2. Zgodnie z zapisami PW: "Kanalizacja sanitarna grawitacyjna przebiega w pasie drogi powiatowej (pod jezdnią asfaltową). Po wykonaniu kanalizacji należy nawierzchnię na całej długości i szerokości odtworzyć zgodnie z wymaganiami w ww. uzgodnieniu z Zarządcą drogi". Czy w zakresie Wykonawcy jest odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni?

Odpowiedź:

W zakresie Wykonawcy jest odtworzenie nawierzchni po ułożeniu rur ok. 1m szerokości, zgodnie z rys. nr 3 projektu wykonawczego.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

Wójt
/-/
Ewa Korczak