



Gmina Świeszyno

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński

tel. 94 316-01-20

fax 94-316-14-91

www.swieszyno.pl

gmina@swieszyno.pl

NIP: 499-05-21-087

RIB.271.82.2026

Świeszyno, dnia 21 sierpnia 2026 r.

Dotyczy: Zapytania Ofertowego w postępowaniu na: „Świadomi na drodze – edukacja zachowań i poprawa bezpieczeństwa na DW167 w Gminie Świeszyno”

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający – Gmina Świeszyno udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

„Dzień dobry,

proszę o wyjaśnienie czy wyceniamy słupy hybrydowe zasilane z paneli fotowoltaicznych czy słupy z oprawami oświetleniowymi o mocy 64W zasilane z sieci oświetlenia drogowego

1.Przedmiotzamówienia

1.1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia istniejących przejść dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowościach: Konikowo, Świeszyno, Chłopska Kępa oraz Niedalino w ramach zadania: „Świadomi na drodze – edukacja zachowań i poprawa bezpieczeństwa na DW167 w Gminie Świeszyno”. Oświetlenie drogowe przejść dla pieszych za pomocą słupów z oprawami LED, zasilanych z istniejącej sieci oświetlenia drogowego. Szczegółowy zakres prac jest zawarty w dokumentacjach projektowych, które stanowią załącznik do niniejszego zapytania.

2.Zakres zamówienia

2.1 Dostarczenie i montaż oświetlenia drogowego do zastosowania na istniejących przejściach dla pieszych zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową:

b) parametry konstrukcyjne: -oprawy oświetleniowe uliczne ze źródłem światła LED o mocy 32W; - panel fotowoltaiczny o mocy min. 140Wp; - akumulatory LiFePO4 o pojemności min. 500Wh 12V; - zastosowanie w II strefie wiatrowej i w II strefie obciążenia śniegiem; - słup hybrydowy o wysokości 5m z powłoką antykorozyjną.

zgodnie z projektem są słupy stalowe ocynkowane z oprawami LED 64W zasilanymi z sieci oświetlenia drogowego”

Odpowiedź: W treści zapytania ofertowego omyłkowo zamieszczono informacje dotyczące zastosowania lamp solarnych, w tym w szczególności dotyczące mocy paneli fotowoltaicznych, pojemności akumulatorów oraz słupów hybrydowych. Jednocześnie informuję się, że zgodnie z dokumentacją projektową przedmiotem zamówienia są słupy stalowe, ocynkowane, wyposażone w oprawy LED zasilane z sieci oświetlenia drogowego. W związku z powyższym informacje dotyczące lamp solarnych należy uznać za omyłkowe i nie stanowią one przedmiotu zamówienia.

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.