

OZNACZENIA:

C - opr. ośw. firmy THORN typu QUATRO T5 2x14W,
CA- j.w. lecz z modułem zasilania awaryjnego 1h,
D - opr. ośw. f. THORN typu OPALINE PRISMA 2x14W,
DA- j.w. lecz z modułem zasilania awaryjnego 1h,
B - opr. ośw. firmy THORN typu QUATTRO T5 4x14W,
BA- j.w. lecz z modułem zasilania awaryjnego 1h,
A - opr. ośw. firmy THORN typu THAMES TH 1x28W,
E - opr. ośw. firmy THORN typu CORSA 200H 1x26W,
F - opr. ośw. f. THORN typu AQUAFORCE 2x36W,
G- opr. ośw. f. THORN typu VIRGULE H DUO 75W

———— – **instal. elektr. 230V**
– – – – – – – – **instal. elektr. siłowa**
——— – ——— – instal. poł.wyrównawczych FeZn 25x3 mm
–·–·–·–·–·–·– – rurarz RVS18p.t pod okablowanie zestawu nagłaśniajacego

ŚRODKOWOPOMORSKA RADA NOT 75-204 Koszalin, ul. Jana z Kolna 38	OBIEKT : Gminny Ośrodek Kultury ADRES : Świeszyno, dz. NR 306/2	
Nr rys. 2	TREŚĆ RYSUNKU : RZUT PARTERU	Zlec./umowa
Skala 1 : 100	P.B. wewnętrznych instalacji elektr.	Data oprac. 11. 2007r
Projektował : mgr inż. Andrzej Surmik		