

Pieczęć Zakładu Kominiarskiego

Koszalin, dnia 2015-09-01

Opinia nr 1/09/2015

(do projektu)

z wyników przeprowadzonych oględzin przewodów kominowych w budynku przy
ul. **Świetlica**

nr 27

w **Strzekęcino**

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez:

Gmina Świeszyno

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Jacka Musielaka

w celu:

- ~~1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *~~
2. Ustalenia prawidłowego podłączenia *
- ~~3. Ustalenia wadliwego działania urządzeń *~~
- ~~4. Inwentaryzacji przewodów kominowych i połączeń *~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

W celu podłączenia kotła CO gazowego z zamkniętą komorą spalania należy wykonać zalecenia wymienione na odwrocie opinii. Opinia końcowa zostanie wydana po zainstalowaniu urządzeń przed odbiorem przez Zakład Gazowniczy.

Inne uwagi:

Należy zamontować do przewodu kominowego przeznaczanego na odprowadzenie spalin od pieca CO gazowego wkład o średnicy kroćca wylotowego z pieca CO gazowego z materiału posiadającego aprobatę techniczną w celu zabezpieczenia przewodu. Kratki wentylacyjne nie mogą posiadać żaluzji. Należy zamontować nawiew powietrza "Z" do pomieszczenia socjalnego przekroju 120 cm² zgodnie z PN 83/B/03430/Az3:2000.

Niniejszy dokument stanowi obraz sytuacji jaki w chwili sprawdzenia stwierdzono w w/w obiekcie.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

Zlecniodawcy, Usługowego Zakładu Kominiarskiego

Potwierdzenie odbioru opinii:


Data podpis

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Jacek Musielak
Upr. Nr 7770
Dyplom Mistrza Kominiarskiego

Pieczęć i podpis opiniodawcy



OPIS PRZEWODÓW Propozycja podłączeń

- NR 1 wolny
- NR 2 wentylacja WC mieszkanie nr 1
- NR 3 wolny podłączyć wentylację pomieszczenia socjalnego świetlicy (rurą stalową Ø 150)
- NR 4 wentylacja kuchni mieszkanie nr 1
- NR 5 kocioł CO gazowy mieszkanie nr 1
- NR 6 kocioł CO etażowy mieszkanie nr 3
- NR 7 kocioł CO gazowy mieszkanie nr 5
- NR 8 wentylacja WC mieszkanie nr 5
- NR 9 wentylacja WC mieszkanie nr 3
- NR 10 wentylacja kuchni mieszkanie nr 5
- NR 11 wentylacja kuchni mieszkanie nr 3
- NR 12 wentylacja łazienki mieszkanie nr 3
- NR 13 wolny podłączyć kocioł CO gazowy w pomieszczeniu socjalnym świetlicy.

MISTRZ KOMINIARSKI
Jacek Musielak
Upr. Nr 7770
Dyplom Mistrza Kominiarskiego

Pieczęć i podpis opiniodawcy