

ODPIS

Koszalin, dn. 30.10.2015 r.

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Raławicka 13, 75-620 Koszalin

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GK.6630.674.2015

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z późn. zm.)

Przedmiot narady: budowa linii kablowej oświetleniowej oraz słupów oświetlenia drogowego

Lokalizacja: Obręb: Strzekęcino, dz.: 16/89 Gmina: Świeszyno

Wnioskodawca: GMINA ŚWIESZYNO
76-024 Świeszyno 71
RYSZARD TOMCZYK – pełnomocnik

Przewodniczący: Jadwiga Nowaczyk, Geodeta,
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Koszalinie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Raławicka 13, 75-620 Koszalin

Opłata nr: 8988/15/1

Sposób przeprowadzenia: stacjonarny

Data wpływu: 26.10.2015

Data narady: 30.10.2015

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem, że zawarte w protokole i na załączniku do protokołu zalecenia zostaną uwzględnione i stosowane w dalszym procesie budowlanym.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością podmiotu na naradzie koordynacyjnej.

Z up. STAROSTY

Jadwiga Nowaczyk
Geodeta







Za zgodność
z oryg. Ryszard Tomczyk

Data Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych - lic. ewid. UAN/01/342/42/93

STAROSTWO POWIATOWE
w Koszalinie
ul. Racławicka 13
75-620 K O S Z A L I N

Lista uczestników na naradę koordynacyjną

Temat: budowa linii kablowej oświetleniowej oraz słupów oświetlenia drogowego

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie Dział Dokumentacji Energetycznej	- 	Technik Działu Dokumentacji Energetycznej  Leszek Orzech
2	Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Rejonowy Dział Realizacji Usług Karlino	- <i>Temino zawiadomienia podmiot nie stawia się na naradę.</i> Z up. STAROSTY  Jadwiga Nowaczyk Geodeta	
3	Gmina Świeszyno - wodociągi i kanalizacja	- URZĄD GMINY ŚWIESZYNO Świeszyno 71 76-024 ŚWIESZYNO pow. koszaliński tel. 094-316-12-70, 094-316-12-71 fax 094-316-14-91 <i>uzgodniono blu</i>	INSPEKTOR ds. Inwestycji i Drogownictwa  Ewa ZINOWSKA-SUSKA Za zgodność z oryginałem inż. Ryszard Tomczyk  Za zgodność z oryginałem Z up. STAROSTY  Jadwiga Nowaczyk Geodeta

4	ORANGE POLSKA S.A. -	- Uzgodniono z uwzględnieniem jak w treści załącznika do protokołu (pkt. 1.5, 13)	STAROSTWO POWIATOWE w Koszalinie ul. Racławicka 13 76-030 K O S Z A L I N Marek Pełin Dział Zarządzania Zasobami Ciężkiej Sztuki
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Zakład w Koszalinie -	Uzgodniono z uwzględnieniem: 1) Sympozjenu o zdelinierach do sieci gazowej - prace ziemne Wykonanie km. 2) Zadań normalne odczyty. 3) Poinformację o rozporządzeniu PSG Sp. z o.o. RDA Koszalin.	Marek Wikierski
6	Przedstawiciele U.G. -	URZĄD GMINY ŚWIESZYNÓ Świeszyno 71 76-024 ŚWIESZYNÓ - pow. koszaliński tel. 094-316-12-70, 094-316-12-71 fax 094-316-14-99 Uzgodniono błąd	INSPEKTOR ds. Inwestycji i Drogownictwa Ewa ZINOWSKA-SUSKA

Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY
Z up. STAROSTY
Z up. STAROSTY
Jadwiga Niedziaczek
Geodeta
inż. Ryszard Niedziaczek
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności:
instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych - nr ewid. DAN/U/7342/42/93

7	Wnioskodawca -	- <i>Wnioskodawca pomimo zaopiniowania nie uczestniczył w nadadzie.</i> Z up. STAROSTY <i>Jadwiga Nowaczyk</i> Geodeta	STAROSTWO POWIATOWE w Koszalinie ul. Racławicka 13 75-030 K O S Z A L I N
8	Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Koszalinie -	-	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Anna Antkowiak</i>
U W A G I			

Sporządził: Jadwiga Nowaczyk

Danymi dotyczącymi treści *NK- oswiecił*
zaktualizowano zbiory mapy numerycznej.

z dnia 30.10.2015r.
Miejscowość, data

Z up. STAROSTY
imię, nazwisko, stanowisko
Jadwiga Nowaczyk
Geodeta

Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY
Za zgodność z oryginałem
Jadwiga Nowaczyk
Geodeta
inż. Ryszard Tomczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności:
instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci
instalacji elektrycznych - nr ewid. UAN/U/7342/42/93

Załącznik do protokołu z sesji koordynacyjnej

GK.5630

674/2015

ZALĄCZNIK NR 1

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Koszalinie
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02



UZGODNIENIE NR 674/2015 Z DNIA 30 PAZ 2015

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR SA.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGI:

Technik
Działu Dokumentacji Energetycznej

Leszek Orzech

Za zgodność
z oryginałem
Z. Ryszard
Data podpis
uprawnienia budowlane do projektowania
robót budowlanych i specjalności
instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych - nr ewid. UAN/AI/342/42/93

Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY

Jadwiga Nowaczyk
Geodeta

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt TP

Dostarczanie i Serwis Usług

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz

Al. Wyzwolenia 70 p. 334

71-510 Szczecin

tel. 91 481 86 41

Załącznik do protokołu z nazwą inwestycyjnej

GK.6630

674.2015

STAROSTWO POWIATOWE
w Koszalinie
ul. Racławicka 13
75-620 K O S Z A L I N

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR ...674/15...

1. Przekazać plac budowy z udziałem ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych ORANGE POLSKA S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami światłowodowymi zlecić wytyczenie trasy do Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o infrastrukturze 2-Wrocław ul. Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań, tel. 61 869 83 42.
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
7. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. można usunąć po uzyskaniu zgody ORANGE POLSKA S.A. na wyłączny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
10. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
11. Projektowane studnie kablone należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością ORANGE POLSKA S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową ORANGE POLSKA S.A.
12. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez ORANGE POLSKA S.A.
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej ORANGE POLSKA S.A.

Marek Petin

Marek Petin

Dział Zarządzania Zasobami
Sieci w Szczecinie

tel. 91 4818641

Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY

Za zgodność z oryginałem
Jadwiga Nowaczyk
Geodeta

Inż. Kyszczak Marcin

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności:
instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych - nr ewid. UAN/U/7342/42/93