

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

.....
(nr rejestru organu właściwego
do wydania pozwolenia)

Koszalin, 08.08.2016
(miejscowość i data)

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

GMINA ŚWIESZYNO, 76-024 ŚWIESZYNO 71

**Pełnomocnik: Aleksander Ofierzyński,
ul. Mieszka I 5a, 75-124 Koszalin.**

(jednostka lub osoba zgłaszająca roboty budowlane/rozbiorowe siedziba lub adresu)
na podstawie art.30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.z 2010r. Nr 243
poz. 1623) zgłaszam zamiar przystąpienia do wykonania na nieruchomości, stanowiącej
własność:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin.

(wymienić właściciela)

położonej w **Niedalinie** przy ulicy: **droga wojewódzka DW167** obręb **Niedalino** nr dz. **62/1**
i 128 robót budowlanych polegających na:

Przebudowie zjazdów i dróg gminnych w m. Niedalino, gm. Świeszyno. Celem opracowania jest przebudowa zjazdów publicznych w ścisłym powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 167 w Niedalinie. Opracowanie obejmuje następujący zakres robót :

- wykonanie robót ziemnych pod projektowaną konstrukcją nawierzchni
- budowa warstw konstrukcyjnych nawierzchni
- plantowanie poboczy i terenu zielonego zgodnie z planem sytuacyjnym

Istniejące zjazdy publiczne poprzez wyznaczenie kolorem w ciągu chodnika posiadają szer. 13,0m i 5,8m, typu bramowego i pozostają bez zmian. Projektowane nawierzchnie dróg gminnych nie ingerują w istniejące nawierzchnie zjazdów publicznych, a jedynie się do nich nawiązują. Spadki porzeczne zjazdów projektują się zgodne z istniejącym spadkiem drogi woj. 167 tj. ~1%. Przyjęto konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych: 8 cm – kostka betonowa wibroprasowana, 5 cm – warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 30 cm – warstwa odsączająca z piasku. Razem grubość nawierzchni: 63 cm Pobocze projektuje się wyplantować z ułożeniem warstwy humusu grubości 10 cm i obsianiem trawą. Obramowanie nawierzchni projektuje się krawężnikiem betonowym wtopionym wjazdowego o wym. 15x22x100 cm. Budowa nawierzchni drogowych nie wymaga wycinki zadrzewienia. Nie przewiduje się nowych nasadzeń. Tereny zielone należy urządzić, jako trawniki, po ułożeniu warstwy humusu grubości 10 cm obsiać nasionami trawy i pielęgnować do pierwszego koszenia. Odwodnienie projektowanych nawierzchni z powierzchniowych wód opadowych i roztopowych projektuje się odprowadzić spadkami podłużnymi i poprzecznymi na przylegające pobocza i teren zielony wyłącznie w ramach działek inwestycji. Łączna powierzchnia nawierzchni zjazdów : 80,00 m².

(określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót)

Termin rozpoczęcia robót: **01.04.2017 r.**

(dzień, miesiąc, rok)

Przedkładam następujące załączniki:

1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2. uzgodnienie projektu przez ZZDW Koszalin
3. decyzja przebudowy zjazdów wydana przez ZZDW Koszalin
4. uzgodnienie projektu przez gminę Świeszyno
5. uzgodnienie projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
6. uzgodnienie projektu przez PSG Sp. Z o.o. Oddz. w Poznaniu, Zakład w Koszalinie
7. pełnomocnictwo

Aleksander Ofierzyński
.....
(podpis wnioskodawcy)

