

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Raławicka 13, 75-620 Koszalin

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GK.6630.545.2016

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)

Przedmiot narady: odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej

Lokalizacja:

Obręb: Świeszyno,

dz.: 311/4, 661, 871/3

Gmina: Świeszyno

Wnioskodawca: "BIURO INŻYNIERSKIE BUDZISZ" SP. Z O.O.
ul. Przyjaciół 21
76-024 Konikowo

Przewodniczący: Renata Lipińska , kierownik , Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Raławicka 13, 75-620 Koszalin

Oplata nr: 8164/16/0

Sposób przeprowadz.: stacjonarny

Data wpływu: 06.09.2016

Data narady: 16.09.2016

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem, że zawarte w protokole i na załączniku do protokołu zalecenia zostaną uwzględnione i stosowane w dalszym procesie budowlanym.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.




UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością podmiotu na naradzie koordynacyjnej

Z up. STAROSTA

Renata Lipińska
Kierownik
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Lista uczestników na naradę koordynacyjną

Temat: odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie -	- <div data-bbox="604 591 1123 777"><p>Energa operator</p><p>UZGODNIENIE NR <u>545</u> Z DNIA <u>16 WRZ. 2016</u></p><p>Uzgodniono POZYTYWNE/NEGATYWNE <u>NR ?</u></p><p>UWAGI: _____ (wg załącznika)</p></div>	Kierownik Działu Dokumentacji Energetycznej  Krzysztof Draczyński
2	Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Rejonowy Dział Realizacji Usług Karlino -	- <p>uzgodniono - uwagi położono w załączniku do uzgodnień z narady koordynacyjnej z dn. 16.09.2016</p> <p>Andrzej Filipiak</p>	Kierownik Dział Realizacji Usług  Andrzej Filipiak
3	Gmina Świeszyno - wodociągi i kanalizacja -	- <p>uzgodniono bez uwag w zakresie włączenia do sieci</p>	INSPEKTOR  Aleksandra POTYKANOWICZ

Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTA

Renata Lubińska
Kierownik
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

4	<p>ORANGE POLSKA S.A.</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE w Koszalinie ul. 23 Października 13 75-620 KOSZALIN</p>	<p>Uzgodniono z uwagami płk w krti załącznika oło protokołu (pkt. 1.5, 13)</p>	<p>Marek Pół Dział Zarządzania Dietrich</p>
5	<p>Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Zakład w Koszalinie</p>	<p>Uzgodniono z uwagami zgodne z met. nr 1</p>	<p>W. Wierciński</p>
6	<p>Przedstawiciele U.G.</p>	<p>Uzgodniono Inwestor z... jest wystarczająco... ...wzrostem... wydanie zgodności... ...przystąpieniem do robót... 16.09.2016r. Uzgodnił</p>	<p>INSPEKTOR Aleksandra POZYKANOWICZ</p>

Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTWO
Renata Lipińska
Kierownik
Powiatowego Ośrodka
Geodezyjnej i Kartograficznej

7	Wnioskodawca - STAROSTWO POWIATOWE w Koszalinie ul. Radław 12 75-020 KOSZALIN	- Pomimo zawiadomienia wnioskodawca nie wzeszła w nawiązanie koordynacyjnej. GEODETA <i>Beata Latkowska</i>	
8	Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Koszalinie -	-	SPECIALISTA <i>Lukasz Dzwonkiewicz</i>
U W A G I			

Sporządził: Beata Latkowska

Danymi dotyczącymi treści*proj. ks.*..
 zaktualizowano zbiory mapy numerycznej.
GEODETA
Beata Latkowska
 16.08.2016
 Miejscowość, data Imię, nazwisko, stanowisko

Za zgodność z oryginałem

z up. STAROSTY
Renata Lipińska
 Kierownik
 Biura Powiatowego Środka Dokumentacji
 Kartograficznej i Kartograficznej

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Koszalinie
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02



UZGODNIENIE NR 545 Z DNIA 16 WRZ. 2016

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR S.A.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGA: SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC (ZAKŁADANIE RUR OCHRONNYCH NA KABELE) UZGODNIĆ W REJONIE DYSTRYBUCJI KOSZALIN DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ KOSZALIN UL. MORSKA 10.

Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej

Krzysztof Draczyński

Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY

Renata Lipińska
Kierownik
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

STAROSTWO POWIATOWE

w Koszalinie

ul. R. Lipińska 13

75-020 K O S Z A L I N

51

Załącznik do protokołu z narady koordynacyjnej

CK.6030 545/2016

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt TP

Dostarczanie i Serwis Usług

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz

Al. Wyzwolenia 70 p. 334

71-510 Szczecin

tel. 510 062 087

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR 545/2016

1. Przekazać plac budowy z udziałem ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych ORANGE POLSKA S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami światłowodowymi zlecić wytyczenie trasy do Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o infrastrukturze 2-Wrocław ul. Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań, tel. 61 869 83 42.
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury ORANGE POLSKA S.A
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A, metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
7. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. można usunąć po uzyskaniu zgody ORANGE POLSKA S.A, na wyłączny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
10. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
11. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością ORANGE POLSKA S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową ORANGE POLSKA S.A.
12. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez ORANGE POLSKA S.A.
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej ORANGE POLSKA S.A.

Marek Petin

Marek Petin

tel. 510 062 087

Dział Zarządzania Zasobami
Stacjonarne Szczecin

Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY

Renata Lipińska

Kierownik
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

STAROSTWO POWIATOWE
W KOSZALINIE
ul. Polczyńska 55/57
75-808 Koszalin



Załącznik do protokołu z narady koordynacyjnej

CK.5030 545 2016

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu
Rejon Dystrybucji Gazu Koszalin
ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin

Załącznik nr 1

UZGDNIENIE NR 545/16 Z DNIA 16.08.16

POZYTYWNE / ~~NEGATYWNE~~

1. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń do sieci gazowej należy powiadomić RDG Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Dokładną lokalizację sieci gazowej należy ustalić metodą przekopów poprzecznych lub za pomocą lokalizatora.
3. W miejscu prowadzonych robót należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej wykonywać ręcznie.
5. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń do sieci gazowej stosować przepisy zgodne z PN-EN 12007-1, PN-EN 1594, oraz wg Zarządzenia Dyrektora Oddziału w Poznaniu z dnia 17.07.2014r. „Wytoczne do projektowania i budowy sieci gazowych w zakresie zbliżeń i skrzyżowań gazociągów z przeszkodami budowlanymi i terenowymi „ Załącznik B
6. Odkrytą sieć gazową przed zasypaniem zgłosić do RDG Koszalin.
7. Za uszkodzenia sieci gazowej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla sieci gazowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
9. Projekt Budowlany sieci gazowej uzgodnić branżowo w RDG Koszalin.
10. Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych należy zachować minimalną odległość pionową 0,80m od zewnętrznej powierzchni gazociągu do powierzchni jezdni.

Marek Wikierski
(094) 3484120

Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY

Renata Linińska

Kierownik
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

**Energa****OŚWIETLENIE**T +48 58 760 77 20
F +48 58 760 77 22 www.energa-oswietlenie.pl

53

STAROSTWO POWIATOWE
w Koszalinie
ul. Różewicza 13
75-620 KOSZALIN

Załącznik do protokołu z narady koordynacyjnej

GK.6030 545 2016

PROTOKÓŁ UZGODIEŃ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 545 Z DNIA 16.09.2016

1. Rozpoczęcie robót zgłosić na 7 dni do Energa Oświetlenie Sp. z o.o. celem ustalenia bliższych szczegółów wystąpienia kolizji, zbliżeń z urządzeniami elektroenergetycznymi.
2. Przy wykonywaniu robót i napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem mogące grozić porażeniem – zachować szczególne warunki bezpieczeństwa i natychmiast powiadomić właściciela urządzeń.
3. Wykonawca robót pokrywa naprawy i poniesionych strat przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na skutek ewentualnych urządzeń energetycznych podczas prowadzenia robót.
4. W miejscach skrzyżowań odkopane kable elektroenergetyczne osłonić rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP-E004.
5. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącą siecią Energa Oświetlenie Sp. z o.o. prace wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, sprzętem ręcznym oraz Normą SEP-E-004
6. Odkryte kable podlegają etapowemu odbiorowi przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. (zgłoszenie pisemnie, telefoniczne lub pocztą elektroniczną)
7. Zachować odległości projektowanej zabudowy od istniejących linii napowietrznych i kablowych zgodnie z Normami PN-E-05100-1 N SEP-E-003.
8. Ewentualne usunięcie istniejących sieci elektroenergetycznych z terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt Inwestora.
9. Przed rozpoczęciem robót wykopać przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania tras istniejących kabli energetycznych.

UWAGI: tel. do kontaktu 691 040 890 - lub 94 311 95 65 Dział Realizacji Usług Karlino ul. Moniuszki 8 AKierownik
Działu Realizacji Usług
Karlino
Andrzej Filipiński

Za zgodność z oryginałem

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopotkancelaria.oswietlenie@energa.pl
www.energa-oswietlenie.plSąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000109164NIP 585-12-32-055
Regon 191251580Zarząd
Piotr Meler – Prezes Zarządu
Jaromir Falandysz – Wiceprezes ZarząduPEKAO S.A., Nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
Kapitał zakładowy: 191 621 500,00 złZup. STAROSTY
Renata Linińska
Kierownik
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Gospodarczej i KRS Regionalnej

56

Wykaz współrzędnych geodezyjnych kanalizacji
sanitarna grawitacyjna i tłoczna w m. Świeszyno

X

Y

Kanalizacja tłoczna

S rozp.1	5999426.9730	5576279.2334
1	5999423.0647	5576272.7373
2	5999394.0978	5576273.2607
3	5999394.4312	5576291.7528
4	5999392.2030	5576291.7929
5	5999368.7795	5576288.2746
6	5999366.7152	5576287.9645
7	5999366.3917	5576276.1865
8	5999368.8838	5576271.1649
9	5999368.9543	5576269.2256
10	5999366.0526	5576256.8589
11	5999351.5118	5576252.3765
12	5999345.3782	5576219.8405
13	5999337.6826	5576189.6009
14	5999336.7600	5576186.6900
5	5999368.7795	5576288.2746
5.1	5999368.6300	5576289.2700
Srozp.1	5999426.9730	5576279.2334
1t	5999427.6749	5576276.4115
2t	5999425.1371	5576272.1935

Kanalizacja grawitacyjna

Pistn.1	5999430.1200	5576289.9300
S1	5999424.7129	5576288.3209
Srozp.1	5999426.9730	5576279.2334

PROJEKTANT INŻYNIERII ŚRODOWISKA
inż. Janusz Witanowski
Slw. Przygot. Zaw. Nr A/PNB/8300/2017/80