

**OŚWIADCZENIE O USTALENIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH
PRZYŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
(Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Świeszyno)
RGKM.7013.140.2016**

W dniu.....8.07.....2016 r. w Świeszynie

Gmina Świeszyno – 76-024 Świeszyno, reprezentowana przez Ewę Korczak –
Wójta Gminy Świeszyno, zwana w dalszej części niniejszej umowy „Gminą”,

Na podstawie art. 3, ust. 1 i art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 uchwały Nr XXXVI/184/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r. Nr 27, poz. 477, z 2012 r. poz. 1748 i z 2013 r. poz. 2889) ustalono następujące warunki:

§ 1

1. Przedmiotem oświadczenia jest określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej na działce nr 871/3.

§ 2

Ustala się następujące warunki przyłączenia do sieci:

1) dla kanalizacji sanitarnej:

- a) zaprojektować i wybudować odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEØ125 od studni rozprężnej znajdującej się w działce drogowej nr 661 (rurociąg z Dunowa) i włączyć do studni rozprężnej (43,18/41,73) w działce nr 871/3 (teren MCK),
- b) rurociąg tłoczny ułożyć na głębokości nie mniejszej niż 80 cm,
- c) zaprojektować i wybudować odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (dotyczy rurociągu tłoczego PEØ110 ze Strzekęcina) i włączyć do projektowanego rurociągu z Dunowa lub do studni rozprężnej (43,18/41,73) w działce nr 871/3 (teren MCK),
- d) rurociąg grawitacyjny i tłoczny ułożyć na głębokości nie mniejszej niż 80 cm.

§ 3

1. Roboty związane z budową sieci w tym dokumentację projektową wykonuje inwestor na własny koszt i ryzyko z własnych materiałów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dla budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej należy opracować dokumentację budowlaną zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz uzyskać konieczne zgody i pozwolenia.
3. Sieć kanalizacyjną grawitacyjną i tłoczną należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi i sztuką budowlaną.
4. Założenia projektowe oraz opracowaną dokumentację projektową należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej przy Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie (o ile odbycie narady jest konieczne w celu wyeliminowania ryzyka kolizji).

§ 4

3. Gmina dokonuje odbioru technicznego wykonanych sieci w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne, który podpisują wszyscy uczestnicy odbioru.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepis przywołanej uchwały Rady Gminy w Świeszynie.

GMINA

WÓJT

Ewa KORCZAK

M.Sz.