



ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W SZCZECINIE

Al. Papieża Jana Pawła II nr 42; 70 - 415 Szczecin

tel. 0-91/44-05-100; fax. 0-91/44-05-101; e-mail: sekretariat@zzmiuw.pl www: www.zzmiuw.pl

REGON: 001036336; NIP: 851-10-73-464

Koszalin, 04.11.2013 r.

EKO-5012/86/1/13/KN

06.11.2013

Wpłynęło dnia

Nr dziennika 1908

Pani

Ewa Zinowska-Suska

EkoWodrol Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 13

75-846 Koszalin

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2013 r. (data wpływu 21.10.2013 r.) w sprawie uzgodnienia trasy sieci kanalizacji sanitarnej Giezkowo – Niekłonice, gm. Świeszyno - Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Terenowy Oddział w Koszalinie informuje, że projektowana sieć:

- koliduje z trasą zbieracza drenarskiego o średnicy 15 cm (włączonego do studzienki zlokalizowanej przy drodze Niekłonice – Giezkowo) odprowadzającego wodę z obszaru zdrenowanego o powierzchni około 15 ha,
- na części odcinka przylega do obszaru zmeliorowanego za pomocą sieci drenarskiej i rowów.

Kolizje i obszar zmeliorowany wrysowano na dostarczonym projekcie zabudowy i zagospodarowania terenu.

W związku z powyższym tut. Zarząd uzgadnia przedstawioną trasę sieci kanalizacyjnej pod warunkami, jak niżej.

W miejscu kolizji ze zbieraczem o średnicy 15 cm sieć poprowadzić pod rurociągiem drenarskim na głębokości zapewniającej prawidłowe jego funkcjonowanie (min. 0,5 pod dnem). Rzędna dna rurociągu można ustalić wg jego wlotu w studzienkę). W przypadku uszkodzenia istniejącej sieci drenarskiej podczas wykonywania robót ziemnych należy dokonać niezwłocznie jej naprawy. Roboty naprawcze nie mogą zmienić dotychczasowych parametrów sieci, ani pogorszyć funkcjonowania tych urządzeń. Roboty prowadzone w sąsiedztwie rowów melioracyjnych należy prowadzić w sposób niepowodujący ich zniszczenia lub uszkodzenia.

Nadmienia się, że urządzenia melioracyjne, które w świetle przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) są urządzeniami wodnymi, podlegają ochronie na mocy art. 65 tej ustawy. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy tych urządzeń należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Zał. – projekt zabudowy i zagospodarowania terenu z naniesionymi kolizjami z urządzeniami melioracji wodnych – 3 arkusze.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. EKO a/a.

KIEROWNIK
REJONOWEGO ODDZIAŁU
w Koszalinie

inż. Dariusz Lubera

Terenowy Oddział Koszalin, al. Monte Cassino 2, 75 – 950 Koszalin

tel. (094) 343-00-31; tokoszalin@zzmiuw.pl