

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin

Koszalin, 11 lutego 2014r.

OPINIA nr GK.6630.113.2014

Nr zamówienia: 725/2014

dotycząca dokumentacji projektowej obiektu: **zasilanie energetyczne -przylączy energetyczne na terenie projektowanej przepompowni oraz przewód reagenta – aneks do opinii GKZ.6630.1273.2013,**

zlokalizowanego w: **Obręb: Giezkowo, dz.: 6/7, Gm. Świeszyno**

dla: **GMINA ŚWIESZYNO**
76-024 Świeszyno 71

na zlecenie z dn. 22.01.2014r. znak: -
data wpływu do ZUDP: 06.02.2014r.

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 193 z 2010 roku, poz. 1287 ze zm.) sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy są zobowiązani :

- nie dokonywać czynności powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczanie znaków geodezyjnych,
- zapewnić wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ulegających zakryciu należy wykonywać przed ich zakryciem,
- do uwzględnienia i stosowania zaleceń uzgadniających jednostek branżowych zawartych w protokole i na załączniku do protokołu.

Starostwo Powiatowe Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje **pozytywnie** w/w obiekt.

Uwagi i zalecenia:

Zgodnie z załączoną kopią protokołu nr GK.6630.113.2014 z dnia 07.02.2014r.

Integralną część w/w opinii stanowi załącznik: rys. 1 i wykaz współrzędnych.

Z up. STAROSTY
Jadwiga Nowaczyk
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Danymi dotyczącymi treści

Strona 31

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin

Koszalin, dn. 07.02.2014r.

PROTOKÓŁ nr GK.6630.113.2014

Nr zamówienia: 725/2014

Lokalizacja: Obręb: Giezkowo,

dz.: 6/7

gm. Świeszyno

Obiekt: zasilanie energetyczne- przyłącza energetyczne na terenie projektowanej przepompowni oraz przewód ~~regenta~~ regenta-zmiana do opinii ZUDP.6630.1273.2013

Inwestor: GMINA ŚWIESZYNO
76-024 Świeszyno 71

Projektant: GRAŻYNA KALITA

zlecenia - z dnia 22.01.2014r.

data wpływu do ZUDP: 06.02.2014r.

ZUDP uzgadnia w/w obiekt: ~~bez uwag~~, z uwagami jak w protokole, ~~nie uzgadnia*~~

Podpisy członków Zespołu

~~Z uwagami/~~ bez uwag*

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Antkowiak

1.....
architektura i budownictwo

~~Z uwagami/~~ bez uwag*

Powiatowy Inspektor
NADZORU BUDOWLANEGO
w Koszalinie

2.....
nadzór budowlany

~~Z uwagami/~~ bez uwag*

Uzgodniła:

3.....
Anna Bąkowska
zarząd dróg
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

Z up. STAROSTY

* niepotrzebne skreślić

Jadwiga Nawaczyk
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

ZŁ ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

11 02 2014

data

Z up. STAROSTY

podpis

Jadwiga Nawaczyk

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

11/41

Branża

treść uzgodnienia ,opinia i podpis konsultanta

gazownicza

Specjalista ds. Warunków i Uzgodnień
07.02.2014
mgr inż. Katarzyna Winiecka
nr upr. UAN/U/7342/191/94, UAN/U/7342/264/94
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie: sieci i instalacji gazowych
ZAP/IS/2738/01

Uzgodniono w zakresie
sieci gazowej 9" i 11" i 11C
Kwin

telekomunikacyjna – TP S.A.

ORANGE POLSKA


Region Operacyjnego Utrzymywania Sieci i Usług w Olsztynie
Dział Zarządzania Zasobami Sieci - Szczecin

L. dz. 102/14 2014 r.

Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag
wg przekazanego załącznika

Miejsowość Data Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Szczecinie

energetyka



ENERGA-OPERATOR SA
ODDZIAŁ W KOSZALINIE
ul. Morska 40
75-080 Koszalin

ENERGA-OPERATOR SA Dział Dokumentacji Energetycznej
ODDZIAŁ W KOSZALINIE
NIEUZGADNIA
z uwagami:

ZGODNIE Z TREŚCIĄ
ZAŁĄCZNIKA DO PROTOKOŁU
NR 113 / 2014

07. LUT. 2014

Oświetlenie drogowe

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

11 02 2014
data

Z up. STAROSTY

Jadwiga Nowaczyk
Dział Dokumentacji Projektowej

wodociągi i kanalizacja

Uzgodniono bez uwag

URZĄD GMINY ŚWIESZYNO
Świeszyno 71
76-024 ŚWIESZYNO
pow. koszaliński
tel. 094-316-12-70, 094-316-12-71
fax 094-316-14-91

INSPEKTOR
ds. Inwestycji i Drogownictwa
inż. Jan ŚRON

drogi

Uzgodniono bez uwag

07.02.2014

URZĄD GMINY ŚWIESZYNO
Świeszyno 71
76-024 ŚWIESZYNO
pow. koszaliński
tel. 094-316-12-70, 094-316-12-71
fax 094-316-14-91

INSPEKTOR
ds. Inwestycji i Drogownictwa
inż. Jan ŚRON

treść uzgodnienia ,opinia i podpis konsultanta

Zgodnie / Niezgodnie* - z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania terenu

URZĄD GMINY ŚWIESZYNÓ
Świeszyno 71
76-024 ŚWIESZYNÓ
pow. koszaliński
tel. 094-316-12-70, 094-316-12-71
fax 094-316-14-91

07. 02. 2014. INSPEKTOR
ds. Inwestycji i Logownictwa
inż. Jan ŚRON

***niepotrzebne skreślić**

11 02 2014
data

Z up. STAROSTY


podpis
Jadwiga Nowaczyk
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

ENERGA – OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE

Rejon Dystrybucji w Koszalinie

Załącznik do protokołu ZUDP nr 113 z dnia 07. LUT. 2014
2014


1. O zamiarze prowadzenia prac w miejscach skrzyżowań bądź zbliżenia do sieci energetycznych, należy powiadomić Rejon Dystrybucji w Koszalinie na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów lub za pomocą aparatury.
3. Sposób wykonania robót w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych i niezbędne ich zabezpieczenie określają przepisy PNE – 05100 i PN/E – 05125 oraz przepisy branżowe.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń wykonywać ręcznie pod nadzorem uprawnionego pracownika, a odkryte kable energetyczne zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki, itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.
6. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do Rejonu Dystrybucji celem ich sprawdzenia.
7. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu, a inwentaryzacją geodezyjną.
8. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
9. Uzgodnienie nie stanowi zapewnienia dostawy energii elektrycznej z sieci energetycznej ENERGA – OPERATOR S.A. – ODDZIAŁ W KOSZALINIE.
10. Uwagi:

Technik
Działu Dokumentacji Energetycznej,

Leszek Orzech

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

11 02 2014
data

Z up. STAROSTY


Jadwiga Nowaczyk
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

4/4

Wykaz współrzędnych geodezyjnych - kable energetyczne na terenie projektowanej przepompowni w Giezkowie i przewód reagenta

	X	Y
e1	6000936.9400	5573023.0700
e2	6000937.5834	5573022.7226
e3	6000951.1208	5573035.0358
e4"	6000950.9285	5573044.7445
e4	6000951.2600	5573045.3900
e4	6000951.2600	5573045.3900
e5	6000951.1190	5573044.6766
e6	6000953.1335	5573042.8604
e4	6000951.2600	5573045.3899
e7	6000955.1711	5573044.7117
1r	6000951.9100	5573046.5700
2r	6000954.1354	5573044.3351
3r	6000953.7183	5573043.4618

int. elektrycz. Strona 85
nr upr. AIP-NB/8200/23/17
ident. ZAPIS 500411