

**OŚWIADCZENIE O USTALENIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
dla m. KUROZWĘCZ
RGKM.7013.132.2016**

W dniu 08.07.2016 r. w Świeszynie

Gmina Świeszyno – 76-024 Świeszyno, reprezentowana przez Ewę Korczak – Wójta Gminy Świeszyno, zwana w dalszej części niniejszej umowy „Gminą”,

Na podstawie art. 3, ust. 1 i art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 uchwały Nr XXXVI/184/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r. Nr 27, poz. 477, z 2012 r. poz. 1748 i z 2013 r. poz. 2889) ustalono następujące warunki:

§ 1

1. Przedmiotem oświadczenia jest określenie warunków technicznych przyłączenia dla projektowanej sieci wodociągowej w m. Kurozwęcz do sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce nr 52/38.

§ 2

Ustala się następujące warunki przyłączenia do sieci:

1) dla sieci wodociągowej:

- a) zaprojektować i wykonać sieć wodociągową z rur PEHD 0,10 Mpa Ø 90 i ułożyć na głębokości nie mniejszej niż 130 cm oraz włączyć do istniejącej sieci wodociągowej wa90 w działce nr 52/38,
- b) zaprojektować przyłącza wodociągowe do budynków,
- c) przyłącza wodociągowe winne być wykonane z rur PEHD 0,10 Mpa. Ø 32 i ułożone na głębokości nie mniejszej niż 130 cm oraz włączone do projektowanej sieci wodociągowej,
- c) przyłącza wodociągowe winne być wyposażone w zestaw wodomierzowy pod wodomierz główny Ø 15, w skład którego wchodzi zawór kulowy odcinający, odpowietrznik, konsola montażowa, zawór zwrotny antyskażeniowy,
- d) zawory główne winne być zamontowane w pomieszczeniach gwarantujących właściwe funkcjonowanie instalacji,

§ 3

1. Roboty związane z budową sieci oraz przyłączy w tym dokumentację projektową wykonuje inwestor na własny koszt i ryzyko z własnych materiałów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego, nabycia, zainstalowania i utrzymania urządzenia pomiarowego na ścieki pokrywa Gmina.
3. Dla budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy należy opracować dokumentację budowlaną zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz uzyskać konieczne zgody i pozwolenia.
4. Sieć wodociągową oraz przyłącza należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi i sztuką budowlaną.
5. Założenia projektowe oraz opracowaną dokumentację projektową należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej przy Powiatowym Ośrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie (o ile odbycie narady jest konieczne w celu wyeliminowania ryzyka kolizji).


§ 4

1. Warunkiem odbioru sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych przez Gminę oraz zawarcia umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków jest: dostarczenie jednego egzemplarza inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
2. Uruchomienie sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych następuje po odbiorze sieci i przyłączy przez Gminę i po zawarciu umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków. Od spełnienia tych warunków uzależnione jest wydanie Inwestorowi protokołu odbioru końcowego.
3. Gmina dokonuje odbioru technicznego wykonanej sieci oraz przyłączy w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne, który podpisują wszyscy uczestnicy odbioru.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepis przywołanej uchwały Rady Gminy w Świeszynie.

GMINA

WÓJT

Ewa KORCZAK

M.Sz.

[illegible]