

UWAGI

1. *Ochrona przed porażeniem -samoczynne wyłączenie zasilania poprzez wkładki topikowe, wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe wg normy PN-HD 60364.*
2. *Rozdział zasilania na poszczególne oprawy wykonać w IZK słupa*

REW.	DATA	OPIS	RYS.	SPR.	ZATW.
A	-	-	EŁP	MK	MJCH

Projekt	BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO- SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI STRZEKĘCINO, DZIAŁKA NR 17/3 OBRĘB STRZEKĘCINO		
Adres	76-023 STRZEKĘCINO, dz. nr 13/5, 13/17, 38, 17/1, 17/3, obręb 0074 (STRZEKĘCINO)		
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	Data: LIPIEC 2016	Nr. projektu: 16006

GMINA ŚWIESZYNO

Inwestor
GMINA ŚWIESZYNO
Świeszyno 71
76-024 Świeszyno, powiat koszaliński

ch2 architekci
70 - 454 SZCZECIN
al.Papieża Jana Pawła II 28/7
tel. 0914240439 fax. 0914240440
biuro@ch2architekci.pl

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT ZASILANIA SŁUPÓW OŚWIETLENIA PARKOWEGO

Główny projektant:	Opracował:	Sprawdzał/Kontrolował:
mgr inż. Mariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/11	inż. Oskar Średniawski	mgr inż. Piotr Markowski ZAP/0218/POOE/11

Branża	Format	Skala	Nr rysunku	Rewizja
ELEKTRYKA	A3	-	E5	-