



GMINA ŚWIESZYNO

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński
tel. 94 316 0120, fax 94 316 14 91 www.swieszyno.pl, gmina@swieszyno.pl, NIP 499-05-21-087

RIG.271.38.1.2018.EJ

Świeszyno, dnia 27 luty 2018 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w Giezkowie, gm. Świeszyno”

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania jak niżej:

PYTANIA Z DNIA 26.02.2018 r.

Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie, że progi zwalniające należy wykonać z kostki betonowej zgodnie z przekrojem rys.nr 4.

odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, że progi zwalniające należy wykonać z kostki betonowej zgodnie z przekrojem rys. nr 4 - przekrój konstrukcyjny charakterystyczny progów.

Pytanie nr 2

W przedmiarze robót oraz w projekcie budowlanym nie jest określony kolor kostki, jaki należy wbudować na nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów.

Prosimy o podanie jaki kolor kostki należy wbudować w poszczególne nawierzchnie.

odpowiedź na pytanie nr 2:

Należy przyjąć: jezdnie - kolor szary, zjazdy - kolor grafitowy, progi zwalniające - kolor czerwony, chodnik - kolor szary + obramowanie kolor grafitowy

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

**WÓJT
/-/
Ewa Korczak**