

Koszalin, dn. 03.06.2016 r.

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Raławicka 13, 75-620 Koszalin

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.280.2016**

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z późn. zm.)

Przedmiot narady: linia kabla energetycznego wraz z oświetleniem drogowym, szafką oświetleniową i przyłączem energetycznym zasilającym szafkę

Lokalizacja: Obręb: Niedalino, dz.: 19/45, 25/1, 150/3 **Gmina:** Świeszyno

Wnioskodawca: Ryszard Tomczyk – Pełnomocnik
GMINA ŚWIESZYNO 76-024 Świeszyno 71

Przewodniczący: Jadwiga Nowaczyk, Geodeta,
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Raławicka 13, 75-620 Koszalin

Opłata nr: 4714/16/0

Sposób przeprowadzenia: stacjonarny

Data wpływu: 27.05.2016

Data narady: 03.06.2016

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem, że zawarte w protokole i na załączniku do protokołu zalecenia zostaną uwzględnione i stosowane w dalszym procesie budowlanym.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.






UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością podmiotu na naradzie koordynacyjnej.

Z up. STAROSTY

Jadwiga Nowaczyk
Geodeta

Lista uczestników na naradę koordynacyjną

Temat: linia kabla energetycznego wraz z oświetleniem drogowym, szafką świetlniową i przyłączem energetycznym zasilającym szafkę

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie - ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie Dział Dokumentacji Energetycznej	- 	technik Dział Dokumentacji Energetycznej  Leszek Orzech
2	Gmina Świeszyno - wodociągi i kanalizacja -	Uzgodniono dla wzdłużnej odległości od sieci wodociągowej	INSPEKTOR ds. Inwestycji i Drogownictwa  Ewa ZINOWSKA-SUSKA
3	ORANGE POLSKA S.A. - Za zgodność z oryginałem Z up. STAROSTY  Jadwiga Nowaczyk Geodeta	Uzgodniono z uwagami jak w treści załącznika do protokołu (pkt. 1-8, 13)	Marek Petin Dział Zarządzania Zasobami Siedziba w Świeszynie 

4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Zakład w Koszalinie -	- <i>uzgodniono bez uwag.</i>	<p>STAROSTWO POWIATOWE w Koszalinie ul. Racławicka 13 75-520 KOSZALIN</p> <p>Mieczysław Zieliński Marek Wikierski</p>
5	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie -	- <i>bez uwag</i>	<p>DYREKTOR Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie</p> <p>Mieczysław Zieliński</p>
6	Przedstawiciele U.G. -	- <i>uzgodniono bez uwag</i>	<p>INSPEKTOR ds. Inwestycji i Drogownictwa</p> <p>Ewa ZINOWSKA-SUSKA</p>

Za zgodność z oryginałem
Z up. STAROSTY

Jadwiga Nowaczyk
Geodeta

7	Wnioskodawca	- <i>wnioskodawca pomimo zawiadomienia nie uczestniczył w naradzie.</i>	Z up. STAROSTY <i>Jadwiga Nowaczyk</i> Geodeta
8	Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Koszalinie	- <i>Pomimo zawiadomienia podmiot nie stawiał się na uprzedz.</i>	Z up. STAROSTY <i>Jadwiga Nowaczyk</i> Geodeta
U W A G I			

Sporządził: Beata Latkowska

Dany mi dotychczasym treść ...
zaktualizowano zbiory mapy numerycznej.
GEODETA
Miejscowość, data 24.06.2016
imię, nazwisko, stanowisko Beata Latkowska

Za zgodność z oryginałem
Z up. STAROSTY
Jadwiga Nowaczyk
Geodeta

Załącznik do protokołu z narady koordynacyjnej

GK.6630

280-2016

ZAŁĄCZNIK NR 1

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Koszalinie
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02



UZGODNIENIE NR 280/2016 Z DNIA0.3.CZE.2016

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR SA.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGI:

technik
Działu Dokumentacji Energetycznej

Leszek Orzech

Za zgodność z oryginałem
Z up. STAROSTY

Jadwiga Nowaczyk
Geodeta

ORANGE POLSKA S.A.
Hurt TP
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz
Al. Wyzwolenia 70 p. 334
71-510 Szczecin
tel. 91 481 86 41

Załącznik do protokołu z narady koordynacyjnej

GK.6630 180. 2016

STAROSTWO POWIATOWE
w Koszalinie
ul. Racławicka 13
75-620 KOSZALIN

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR 180/2016

1. Przekazać plac budowy z udziałem ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych ORANGE POLSKA S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami światłowodowymi zlecić wytyczenie trasy do Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o infrastrukturze 2-Wrocław ul. Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań, tel. 61 869 83 42.
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A, metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
7. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. można usunąć po uzyskaniu zgody ORANGE POLSKA S.A, na wyłączny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
10. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
11. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością ORANGE POLSKA S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową ORANGE POLSKA S.A.
12. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez ORANGE POLSKA S.A.
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej ORANGE POLSKA S.A.

Marek Petin

Marek Petin

Dział Zarządzania Zasobami
Sieci w Szczecinie

tel. 91 481 86 41

Za zgodność z oryginałem
Z up. STAROSTY

Jadwiga Nowaczyk
Geodeta