

ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

70-502 Szczecin
 Wały Chrobrego 4
 tel: 91 48 59 500

fax: 91 48 59 509
 e-mail: wios@wios.szczecin.pl
 www.wios.szczecin.pl

Delegatura WIOŚ w Koszalinie
 75-553 Koszalin
 Zgoda 23
 tel: 94 34 80 400

fax: 94 34 62 157
 e-mail: delegatura@wios.szczecin.pl
 www.wios.szczecin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 78/2018

Sygnatura protokołu	DI.7023.1.48.2018.MI	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.1688 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	GMINA ŚWIESZYNO-oczyszczalnia Zegrze Pomorskie, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Gmina Świeszyno (wiejska), Powiat koszaliński	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacja do oczyszczania i odprowadzania ścieków Instalacje: 1 (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców	
Adres kontrolowanej działalności	Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Gmina Świeszyno (wiejska), Powiat koszaliński	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pani Ewa Korczak, Wójt Gminy Świeszyno	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	330920707	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	Nie dotyczy	
Rejestracja	Ustawa o samorządzie gminnym z 1990 r. - Uchwała Rady Gminy Świeszyno Nr V/25/11 z dnia 24 lutego 2011 r.	
Telefon/ fax.	94 316 01 20	94 316 14 91
Adres strony internetowej: email	www.swieszyno.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Ewa Korczak	Stanowisko WÓJT
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Mirosław Szymanowski	Stanowisko Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Gmina Świeszyno
Adres do korespondencji	Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Gmina Świeszyno (wiejska), Powiat koszaliński
Regon	330920707
Rejestracja	Ustawa o samorządzie gminnym z 1990 r. - Uchwała Rady Gminy Świeszyno Nr V/25/11 z dnia 24 lutego 2011 r.
Telefon/ fax.	943160120 943161491

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	30-05-2018 r.
Data zakończenia kontroli	19-06-2018 r.
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	11-04-2013 r.
Okres objęty kontrolą	Od 12-04-2013 r. do 19.06.2018 r.
Cel kontroli	Kontrola przestrzegania przepisów o odpadach przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących pobieranej wody, określonych w pozwoleniach zintegrowanych oraz decyzjach wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach zintegrowanych oraz decyzjach wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Monika Ignatowicz	Specjalista	P.057.2.1.2018.MCZ
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	-----	-----	-----
Osoby uczestniczące w kontroli	Nie dotyczy		

1. Ustalenia kontroli

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie

W dniu 30.05.2018 r. inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska rozpoczął planową kontrolę oczyszczalni ścieków w Zegrzu Pomorskim w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. Kontrola Gminy nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców* (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) w związku z tym nie ma wymogu zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę przeprowadzono na podstawie stałego upoważnienia do czynności kontrolnych Nr P.057.2.1.2018.MCZ ważnego z legitymacją służbową Nr 1/2018.

W trakcie kontroli przedstawiono Upoważnienie dla Pana Mirosława Szymanowskiego do reprezentowania Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno (**załącznik nr 1**).

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Oczyszczalnia ścieków we wsi Zegrze Pomorskie zlokalizowana jest na działce Nr 82/1 obręb Zegrze Pomorskie. Właścicielem oczyszczalni oraz jej eksploatatorem jest Gmina Świeszyno.

W skład oczyszczalni, której położenie określają współrzędne geograficzne: N 54⁰2'58", E 16⁰12'50" wchodzi: komora z kratą ręczną, przepompownia ścieków surowych, kontener BIOBLOK MUM-75 z trzema komorami napowietrzania i wspólnym osadnikiem wtórnym oraz cztery poletka osadowe. Powyższa oczyszczalnia pracuje w sposób ciągły i zasilana jest ściekami bytowymi pochodzącymi wyłącznie z miejscowości Zegrze Pomorskie, które zbiorczą grawitacyjną kanalizacją sanitarną, dopływają do układu technologicznego. Na oczyszczalnię nie są przyjmowane ścieki dowożone. Zgodnie z decyzją Starosty Koszalińskiego znak OŚ.6341.31.2011.DT z dnia 24.05.2011 r. udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych do ziemi na trasie rowu melioracyjnego ZA11, przepustowość oczyszczalni wynosi: $Q_{sr.d} = 37 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{maxh} = 3,2 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{max.r.} = 13\,542 \text{ m}^3/\text{rok}$, przy wprowadzanych do ziemi dopuszczalnych wielkościach zanieczyszczeń nieprzekraczających: $BZT_5 - 25 \text{ mg/l}$, $ChZT_{Cr} - 125 \text{ mg/l}$, zawiesina ogólna – 35 mg/l oraz odczyn – 6,5–8,5 pH.

Ww. pozwolenie wodnoprawne udzielone zostało na okres do 24 maja 2021 r.

Decyzja Starosty Koszalińskiego znak OŚ.6341.31.2011.DT z dnia 24.05.2011 r. stała się ostateczna w dniu 08.06.2011 r.

Ww. pozwolenie wodnoprawne wydane zostało dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie, 76-024 Świeszyno 36. Na podstawie Uchwały Nr XX/161/12 Rady Gminy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie z dniem 31 grudnia 2012 r. zlikwidowana została jednostka budżetowa - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie a mienie będące własnością Zakładu pozostało własnością Gminy oraz istniejące należności i zobowiązania stały się należnościami i zobowiązaniami Gminy Świeszyno.

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli.

Gmina Świeszyno stała się eksploatatorem oczyszczalni w Zegrzu Pomorskim na podstawie Uchwały Nr XX/161/12 Rady Gminy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie.

Zgodnie z art. 189 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części.

Ponadto zgodnie z zapisem w art. 189 ust. 2 ww. ustawy podmiot, o którym mowa w ust. 1 występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.

Z ustaleń kontroli oraz wyjaśnień złożonych do protokołu przyjęcia informacji (**załącznik nr 2**) wynika, że Gmina Świeszyno nie dopełniła ww. obowiązku.

Decyzją z dnia 24 maja 2011 r. znak OŚ.I.6341.31.2011.DT Starosta Koszaliński udzielił pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Zegrzu Pomorskim do ziemi na trasie rowu melioracyjnego ZA11 będącego dopływem rowu ZA

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

stanowiącego dopływ rzeki Chotli w ilości $Q_{sr.d} = 37 \text{ m}^3/\text{d}$ z zachowaniem dopuszczalnej wielkości stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach poniżej: $BZT_5 - 25 \text{ mg/l}$, $ChZT_{Cr} - 125 \text{ mg/l}$, zawiesina ogólna – 35 mg/l oraz odczyn – 6,5-8,5. Decyzja stała się ostateczna w dniu 08.06.2011 r.

Decyzja Starosty Koszalińskiego znak OŚ.6341.31.2011.DT z dnia 24.05.2011 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zgodnie z ww. pozwoleniem Gmina Świeszyno zobowiązana jest do wykonywania 4 próbek ścieków odpływających w ciągu roku w zakresie ww. wskaźników, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnych latach; jeżeli jedna próbka z dwóch nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki. Z wyjaśnień złożonych do protokołu przyjęcia informacji wynika, że w drugim roku obowiązywania ww. pozwolenia wodnoprawnego (okres od 08.06.2012 r. do 07.06.2013 r.) Gmina pobrała tylko 1 próbkę ścieków oczyszczonych do badań w związku z czym w kolejnym roku obowiązywania pozwolenia (okres od 08.06.2013 r. do 07.06.2014 r.) zobowiązana była do pobrania 4 próbek.

Ocenie poddano kolejne, następujące okresy obowiązywania pozwolenia:

- od 08.06.2013 r. do 07.06.2014 r.,
- od 08.06.2014 r. do 07.06.2015 r.,
- od 08.06.2015 r. do 07.06.2016 r.,
- od 08.06.2016 r. do 07.06.2017 r.,
- od 08.06.2017 r. do 07.06.2018 r.,

W okresie od 08.06.2013 r. do 07.06.2014 r. Kontrolowany wykonał badania 2 próbek ścieków oczyszczonych w wymaganym zakresie wskaźników zanieczyszczeń, pobranych: 04.07.2013 r., 19.03.2014 r. Aby spełnić warunki pozwolenia w powyższym okresie należało wykonać badania 4 próbek ścieków oczyszczonych. Analiza wykonanych badań próbek ścieków wykazała, że w próbce z 04.07.2013 r. zostały przekroczone dopuszczalne wartości wskaźników: $ChZT_{Cr}$ (o $77,0 \text{ mg/l}$), zawiesina ogólna (o $26,3 \text{ mg/l}$), BZT_5 (o $35,3 \text{ mg/l}$), w próbce z 19.03.2014 r. zostały przekroczone dopuszczalne wartości wskaźników: $ChZT_{Cr}$ (o $131,0 \text{ mg/l}$), zawiesina ogólna (o $48,3 \text{ mg/l}$), BZT_5 (o $85,0 \text{ mg/l}$) określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

W okresie od 08.06.2014 r. do 07.06.2015 r. Kontrolowany wykonał badania 2 próbek ścieków oczyszczonych w wymaganym zakresie wskaźników zanieczyszczeń, pobranych: 01.07.2014 r., 12.05.2015 r. Aby spełnić warunki pozwolenia w powyższym okresie należało wykonać badania 4 próbek ścieków oczyszczonych. Analiza wykonanych badań próbek ścieków wykazała, że w próbce z 01.07.2014 r. zostały przekroczone dopuszczalne wartości wskaźników: $ChZT_{Cr}$ (o $106,0 \text{ mg/l}$), zawiesina ogólna (o $57,0 \text{ mg/l}$), BZT_5 (o $40,9 \text{ mg/l}$), w próbce z 12.05.2015 r. zostały przekroczone dopuszczalne wartości wskaźników: $ChZT_{Cr}$ (o $163,0 \text{ mg/l}$), zawiesina ogólna (o $66,0 \text{ mg/l}$), BZT_5 (o $105,0 \text{ mg/l}$) określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

W okresie od 08.06.2015 r. do 07.06.2016 r. Kontrolowany wykonał badania 2 próbek ścieków oczyszczonych w wymaganym zakresie wskaźników zanieczyszczeń, pobranych: 02.09.2015 r., 12.02.2016 r. Aby spełnić warunki pozwolenia w powyższym okresie należało wykonać badania 4 próbek ścieków oczyszczonych. Analiza wykonanych badań próbek ścieków wykazała, że w próbce z 02.09.2015 r. zostały przekroczone dopuszczalne wartości wskaźników: $ChZT_{Cr}$ (o $102,0 \text{ mg/l}$), zawiesina ogólna (o $45,0 \text{ mg/l}$), BZT_5 (o $81,0 \text{ mg/l}$), w próbce z 12.02.2016 r. zostały przekroczone dopuszczalne wartości wskaźników: $ChZT_{Cr}$ (o $99,0 \text{ mg/l}$), zawiesina ogólna (o $34,0 \text{ mg/l}$), BZT_5 (o $40,4 \text{ mg/l}$) określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

W okresie od 08.06.2016 r. do 07.06.2017 r. Kontrolowany wykonał badania 2 próbek ścieków

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

oczyszczonych w wymaganym zakresie wskaźników zanieczyszczeń, pobranych: 30.08.2016 r., 17.02.2017 r. Aby spełnić warunki pozwolenia w powyższym okresie należało wykonać badania 4 próbek ścieków oczyszczonych. Analiza wykonanych badań próbek ścieków wykazała, że w próbce z 30.08.2016 r. zostały przekroczone dopuszczalne wartości wskaźników: ChZT_{Cr} (o 3,0 mg/l), zawiesina ogólna (o 35,0 mg/l), BZT₅ (o 34,4 mg/l), w próbce z 17.02.2017 r. zostały przekroczone dopuszczalne wartości wskaźników: ChZT_{Cr} (o 12,0 mg/l), zawiesina ogólna (o 17,0 mg/l), BZT₅ (o 16,3 mg/l) określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

W okresie od 08.06.2017 r. do 07.06.2018 r. Kontrolowany wykonał badania 2 próbek ścieków oczyszczonych w wymaganym zakresie wskaźników zanieczyszczeń, pobranych: 10.08.2017 r., 09.02.2018 r. Aby spełnić warunki pozwolenia w powyższym okresie należało wykonać badania 4 próbek ścieków oczyszczonych. Analiza wykonanych badań próbek ścieków wykazała, że w próbce z 10.08.2017 r. zostały przekroczone dopuszczalne wartości wskaźników: ChZT_{Cr} (o 22,0 mg/l), zawiesina ogólna (o 13,2 mg/l), BZT₅ (o 19,9 mg/l), w próbce z 09.02.2018 r. została przekroczona dopuszczalna wartość wskaźnika BZT₅ (o 24,8 mg/l) określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Zestawienie badań ścieków oczyszczonych za lata 2013-2018 wraz z kopiami sprawozdań z badań stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) oraz § 2 i § 5 ust. 2 oraz § 7 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366) Gmina Świeszyno zobowiązana była do systematycznego przedkładania wyników pomiarów próbek ścieków oczyszczonych, prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji – oczyszczalni ścieków w Zegrzu Pomorskim, Staroście Koszalińskiemu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie. Z ustaleń kontroli i wyjaśnień złożonych do protokołu przyjęcia informacji wynika, że Kontrolowany przesyłał wyniki pomiarów próbek ścieków oczyszczonych po ustawowym terminie i bez zachowania układu przekazywania wyników pomiarów określonych w ww. rozporządzeniu.

Badania ścieków oczyszczonych wykonywane były przez laboratoria spełniające wymagania określone w art. 147a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) – SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, posiadające akredytację PCA Nr AB 1232 oraz Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiskowych, ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce, posiadające akredytację PCA Nr AB 1010.

Ilość ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Zegrzu Pomorskim określana jest na podstawie odczytów z wodomierzy u odbiorców wody. Z przedłożonego w trakcie kontroli zestawienia ilości zużycia wody i ścieków za lata 2013-2018 wynika, że w kontrolowanym okresie nie przekroczono określonej w pozwoleniu wodnoprawnym rocznej ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych wynoszącej $Q_{max.r.} = 13542 \text{ m}^3/\text{rok}$. W 2013 r. z oczyszczalni odprowadzono $9704,8 \text{ m}^3$; w 2014 – $9793,03 \text{ m}^3$; w roku 2015 – $10164,88 \text{ m}^3$; w 2016 r. – $10469,0 \text{ m}^3$; w 2017 r. – $9890,0 \text{ m}^3$ oraz od stycznia do kwietnia 2018 roku – 3385 m^3 ścieków oczyszczonych.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Zestawienie pobranej wody i ilości odprowadzonych ścieków za lata 2013-2018 stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

W dniu 30 maja 2018 r. przeprowadzono oględziny oczyszczalni ścieków w Zegrzu Pomorskim. Protokół z oględzin stanowi **załącznik nr 6**.

Stan techniczno-eksploatacyjny oczyszczalni wskazuje na znaczne zużycie techniczne. W trakcie oględzin stwierdzono zmiany w układzie technologicznym i eksploatacyjnym instalacji w stosunku do ostatniej kontroli.

Zgodnie z Operatem Wodnoprawnym z kwietnia 2011 r. opracowanym przez Pana Kazimierza Błahut (**załącznik nr 7**) prawidłowa praca przedmiotowej oczyszczalni polega na zachowaniu następujących procesów:

Dopływające ścieki wstępnie podczyszczane są na kracie ręcznej, a następnie poprzez przepompownię przepompowywane są do komór napowietrzania w BIOBLOKU. W ww. komorach w procesach osadu czynnego następuje oczyszczanie biologiczne ścieków, które odprowadzane są następnie do osadnika wtórnego gdzie następuje ich sklarowanie. Sklarowany osad czynny poprzez przepompownię osadu kierowany jest ponownie do komór napowietrzania. Oczyszczone ścieki odprowadzane są kolektorem do rowu melioracyjnego i dalej do ciekłu podstawowego – Kanał Zaspiański. Nadmiar osadu z osadnika wtórnego przepompowywany jest na poletka osadowe skąd powinien być okresowo wywożony na wysypisko gminne.

W trakcie oględzin przeprowadzonych w dniu 30 maja 2018 r. stwierdzono, zmianę w układzie technologicznym i eksploatacyjnym instalacji określonym w ww. operacie wodnoprawnym polegającą na tym, że nadmiar osadu z osadnika wtórnego nie jest kierowany na poletka osadowe ale jest wypompowywany i przewożony do innej oczyszczalni.

Ponadto zgodnie z operatem wodnoprawnym do pomiaru dopływających do oczyszczalni ścieków w przepompowni ścieków został zamontowany przepływomierz elektromagnetyczny PROline Promag 50/53W. Odczyt przepływomierza dokonywany powinien być codziennie, a wielkość przepływu liczona wg wzoru: $Q = (w-y)/0,034 \times 0,254$. W trakcie oględzin stwierdzono brak ww. urządzenia. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi do protokołu przyjęcia informacji takie urządzenie pomiarowe nie zostało zainstalowane a ilość ścieków oczyszczonych określana jest na podstawie odczytu liczników wody u odbiorców. Protokół przyjęcia informacji stanowi **załącznik nr 2**.

Podczas oględzin stwierdzono, że odpływające ścieki poniżej osadnika wtórnego na wylocie do rowu są lekko mętne z wyczuwalnym zapachem gnilnym. Wylot ścieków czyszczonych zlokalizowany jest w skarpie rowu ZA11 na działce nr 82/2 obręb Zegrze Pomorskie. Rów ten stanowi granicę pomiędzy działkami nr 82/1, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia a działką nr 83/1 obręb Zegrze Pomorskie.

• Gospodarka wodna

Zaopatrzenie miejscowości Zegrze Pomorskie w wodę odbywa się z ujęcia pracującego obecnie w oparciu o jedną studnię wierconą z 1969 r., zlokalizowaną na działce nr 116/37 obręb Zegrze Pomorskie. Hydrofornia wyposażona jest w odżelaziacze i odmanganiacze oraz wodomierz. Dopuszczalny pobór wody z w/w ujęcia określony został pozwoleniem wodnoprawnym – decyzja Starosty Koszalińskiego z dnia 05.02.2013 r. znak OŚ.6341.109.2012.DT na poziomie $Q_{max.r} = 19\,473 \text{ m}^3/\text{rok}$, $Q_{sr.d} = 53,3 \text{ m}^3/\text{d}$. Okres ważności powyższej decyzji ustalono do 05.02.2033 r.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Całkowity pobór wody w 2013 r. wyniósł 16 545,65 m³; w 2014 r. – 16 107,16 m³; 2015 r. – 18 384,0 m³; 2016 r. – 17 343 m³; 2017 r. – 17 925 m³ natomiast od stycznia do kwietnia 2018 r. pobrano 3 626,0 m³.

Pomiar poboru wody prowadzony jest w oparciu o wodomierz główny – rejestr poboru prowadzony systematycznie.

W oparciu o przedstawione zestawienie poboru wody i odprowadzania ścieków za lata 2013 - 2018 nie stwierdzono przekroczenia warunków dopuszczalnego jej poboru określonego w pozwoleniu wodnoprawnym.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi do protokołu przyjęcia informacji (**załącznik nr 2**) różnica pomiędzy poborem wody a ilością odprowadzanych ścieków wynika z faktu zaopatrzenia w wodę gospodarstwa rolnego firmy POLDANOR, które zużywa wodę w ramach prowadzonej działalności rolnej.

Gmina prowadzi monitoring na ujęciu w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody. Na podstawie sprawozdań z badań, wykonanych w latach 2013-2018 przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – monitoring przeglądowy oraz Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna – monitoring kontrolny, badane próbki wody wykazały spełnianie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- **Gospodarka odpadowa**

Zgodnie z art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

W wyniku eksploatacji oczyszczalni powstają odpady inne niż niebezpieczne w ilości nieprzekraczającej 5000 Mg, pozwolenie na wytwarzanie odpadów nie jest więc wymagane. Wytwarzane w oczyszczalni ścieków w Zegrzu Pomorskim odpady stanowią skratki oraz osad nadmierny.

Zgodnie z zapisami zawartymi w operacie wodnoprawnym wytworzony nadmiar osadu z komory osadnika wtórnego powstający w procesie oczyszczania ścieków, powinien być przepompowywany na poletki osadowe zlokalizowane na terenie oczyszczalni ścieków skąd okresowo powinien być wywożony na wysypisko gminne. Powstałe odpady o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe, zgodnie z przedłożoną w trakcie kontroli kartą przekazania odpadów Nr KPO/E/2015/00709 z dnia 14.10.2015 r. zostały przekazane Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin, w październiku 2015 r. w ilości 4,96 Mg. Przekazane odpady zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi do protokołu przyjęcia informacji, wytworzone zostały w okresie krótszym niż trzy lata - od stycznia 2013 r. do października 2015 r. i zostały poddane kompostowaniu - odzysk R3.

Kopie kart przekazania odpadów stanowią **załącznik nr 8**.

Z wyjaśnień złożonych do protokołu przyjęcia informacji (**załącznik nr 2**) wynika, że od października 2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, w wyniku zmiany w układzie technologicznym i eksploatacyjnym instalacji, polegającym na zaprzestaniu przepompowywania nadmiaru osadu na

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

poletka osadowe i wypompowywaniu go z komory osadnika wtórnego, bezpośrednio do wozu asenizacyjnego, powstał odpad o kodzie 19 08 99 - inne niewymienione odpady, który przewożony był do innej oczyszczalni ścieków.

Z wyjaśnień złożonych do protokołu przyjęcia informacji wynika, że usługę transportu odpadów o kodzie 19 08 99 wytworzonych w oczyszczalni ścieków w Zegrzu Pomorskim świadczyła firma USŁUGI KOMUNALNE Waldemar Piątek, ul. Wenedów 22/6, 75-847 Koszalin.

W trakcie kontroli ustalono, że firma USŁUGI KOMUNALNE Waldemar Piątek, ul. Wenedów 22/6, 75-847 Koszalin nie posiada zezwolenia na transport odpadów o kodzie 19 08 99.

Przekazywanie odpadów podmiotom nieuprawnionym stanowi naruszenie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Zgodnie z art. 27 ust. 2 ww. ustawy wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:

- 1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub
- 2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie odrębnych przepisów, lub
- 3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 – chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Na podstawie przedłożonych do kontroli faktur oraz potwierdzeń wywozu wystawionych przez firmę USŁUGI KOMUNALNE Waldemar Piątek, ul. Wenedów 22/6, 75-847 Koszalin za wywóz ww. odpadów stwierdzono, że odpady o kodzie 19 08 99 wywożono jako nieczystości płynne – osad lub nieczystości płynne – osad czynny. W 2016 r. wywieziono łącznie 40 m³, w 2017 r. – 50 m³, natomiast w 2018 r., do dnia rozpoczęcia kontroli wywieziono 10 m³ tego odpadu. Kontrolowany w protokole przyjęcia informacji poinformował, że dla odpadów o kodzie 19 08 99 nie jest prowadzona ewidencja odpadów. Kopie ww. faktur wraz potwierdzeniami wywozu stanowią **załącznik nr 9** do protokołu.

Powyższe stanowi naruszenie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) zgodnie z którym posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3.

W ramach prowadzonej działalności w oczyszczalni powstają również odpady o kodzie 19 08 01 – skratki. Zgodnie z przedłożoną w trakcie kontroli kartą przekazania odpadów Nr KPO/E/2016/01673, odpady o kodzie 19 08 01 zostały przekazane w dniu 29.11.2016 r. Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin w ilości 1,58 Mg (**załącznik nr 8**). Z wyjaśnień złożonych do protokołu przyjęcia informacji (**załącznik nr 2**) wynika, że przekazane odpady o kodzie 19 08 01 poddane zostały unieszkodliwianiu D8 - unieszkodliwianie przez kompostowanie. Ponadto Kontrolowany wyjaśnił, że odpady te wytwarzane i magazynowane były od stycznia 2013 r. do listopada 2016 r. tj. powyżej trzech lat.

Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.



2018 r., poz. 992 z późn. zm.) zgodnie z którym odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż 3 lata.

Ponadto w trakcie kontroli ustalono, że dla odpadu o kodzie 19 08 01 kontrolowany nie prowadził ewidencji odpadów w oparciu o karty ewidencji, co stanowi naruszenie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. 2018 r., poz. 992 z późn. zm.).

Ewidencję odpadów, w przypadku posiadaczy odpadów, należy prowadzić na wzorach karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. *w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).

Sprawozdawczość

Art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) stanowi, że roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Zgodnie z treścią art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), obowiązującej do dnia 22.01.2013 r. podmioty zobowiązane do składania sprawozdania p.n. „*Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów*”, powinny w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy przekazać je marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Przepis art. 237a ust. 1 pkt 1 oraz art. 237aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2018 r., poz. 922 z późn. zm.), obowiązującej od dnia 23.01.2013 r. stanowią, że podmioty obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów sporządzają i składają je, za rok 2015, 2016, 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe.

Podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w dniu 11.06.2018 r. z Panią Agnieszką Antonowicz Inspektorem w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego ustalono, że Gmina Świeszyno przekazała Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego „*Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów*” za odpady wytworzone na oczyszczalni ścieków w Zegrzu Pomorskim za rok 2015 w dniu 23 marca 2016 r., za rok 2016 w dniu 23 marca 2017 r. – z naruszeniem terminu ustawowego.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi do protokołu przyjęcia informacji (**załącznik nr 2**) za 2017 r. sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami nie zostało przedłożone Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego. Powyższe ustalenia stanowią naruszenie ww. przepisów.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Ponadto stwierdzono, że sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2016 r. sporządzone zostało nierzetelnie. Podczas kontroli ustalono, że kontrolowany podmiot wytworzył odpady o kodzie 19 08 01 oraz 19 08 99, które nie zostały wykazane w przedmiotowym sprawozdaniu.

Powyższe stanowi naruszenie art. 75 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.).

Kopie sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2015 i 2016 stanowi załącznik nr 10.

1.2. Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

Kontrolowany terminowo złożył informacje o zakresie korzystania ze środowiska do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za lata 2013-2017 oraz wniosł należną opłatę.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników w pobranych próbkach w zakresie: ChZT _{Cr} , zawiesina ogólna, BZT ₅ , określonych w pozwoleniu wodnoprawnym	ustalenia kontroli zestawienie badań ścieków z kopiami sprawozdań z badań (załącznik nr 4)	decyzja Starosty Koszalińskiego znak OŚ.6341.31.2011.DT z dnia 24.05.2011 r.
2	niewykonanie wymaganej ilości badań próbek ścieków oczyszczonych	ustalenia kontroli zestawienie badań ścieków z kopiami sprawozdań z badań (załącznik nr 4)	decyzja Starosty Koszalińskiego znak OŚ.6341.31.2011.DT z dnia 24.05.2011 r.
3	nieprzesyłanie w terminie i bez zachowania układu przekazywania wyników badań pobranych próbek ścieków oczyszczonych	ustalenia kontroli	§ 2 i § 5 ust. 2 oraz § 7 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366)
4	niezapewnienie prawidłowej eksploatacji instalacji do oczyszczania ścieków	ustalenia kontroli protokół przyjęcia informacji (załącznik nr 2)	art. 145 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799)
5	przekazywanie odpadów nieuprawnionemu podmiotowi	ustalenia kontroli protokół przyjęcia informacji (załącznik nr 2) kopie faktur za wywóz nieczystości płynnych (załącznik nr 9)	art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.)

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

6	nieprowadzenie ewidencji odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 99	ustalenia kontroli protokół przyjęcia informacji (załącznik nr 2)	art. 66 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. <i>o odpadach</i> (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)
7	magazynowanie powyżej 3 lat wytworzonych odpadów o kodzie 19 08 01 - skratki	ustalenia kontroli protokół przyjęcia informacji Załącznik nr 2	art.25 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.)
8	przekazanie Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2015 r. i 2016 r. po terminie	Ustalenia kontroli	art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>o odpadach</i> (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 237a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.)
9	przedłożenie Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego nierzetelnego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2016 r.	ustalenia kontroli, kopie sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2015 i 2016 r. (załącznik nr 10)	art. 75 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.).
10	nieprzekazanie Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2017 r.	ustalenia kontroli protokół przyjęcia informacji (załącznik nr 2)	art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>o odpadach</i> (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 237aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.)

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1	eksploatacja instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia	art. 351 - Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - 1. Eksploatacja instalacji bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków-naruszenie warunków	Pan Mirosław Szymanowski	Pouczenie
2	przekazywanie odpadów nieuprawnionemu podmiotowi	art. 175 - Ustawa o odpadach - Zlecenie, przez posiadacza odpadów, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru.	Pan Mirosław Szymanowski	Pouczenie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

3	nieprowadzenie ewidencji odpadów	art. 180 - Ustawa o odpadach - Nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie jej w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym - nieprowadzenie.	Pan Mirosław Szymanowski	Pouczenie
4	magazynowanie odpadów o kodzie 19 08 01 – skratki, powyżej trzech lat	art.174 – Ustawa o odpadach – 3. Magazynowanie odpadów z naruszeniem wymagań, o których mowa w art. 25	Pan Mirosław Szymanowski	Pouczenie
5	przekazanie Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2015 i 2016 r. po terminie oraz nieprzedłożenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2017 r.	art. 180a - Ustawa o odpadach - Nieskładanie sprawozdań wbrew obowiązku o którym mowa w art. 76.	Pan Mirosław Szymanowski	Pouczenie

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie dla Pana Mirosława Szymanowskiego z dnia 30.05.2018 r.
2. Protokół przyjęcia informacji.
3. Kopia decyzji Starosty Koszalińskiego znak OŚ.I.6341.31.2011.DT z dnia 24 maja 2011 r.
4. Zestawienie badań ścieków oczyszczonych za lata 2013-2018 wraz z kopiami sprawozdań z badań.
5. Zestawienie ilości pobranej wody i wytworzonych ścieków oczyszczonych za lata 2013-2018.
6. Protokół z oględzin z dnia 30.05.2018 r.
7. Operat wodnoprawny z kwietnia 2011 opracowany przez Pana Kazimierza Błahut.
8. Kopie kart przekazania odpadów.
9. Kopie faktur wraz z potwierdzeniami wywozu nieczystości płynnych.
10. Kopie sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2015 i 2016.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Mirosławowi Szymanowskiemu Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

JS *Spawak*

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 4/2018.

Miejsce i data podpisania protokołu: Świeszyno, dnia 19.06.2018 r.

KIEROWNIK RGKIM


Mirosław SZYMANOWSKI

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

SPECJALISTA


dr Monika Ignatowicz

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

SPERANZA
di Maria Ignorata

THE GARDEN
OF THE GARDEN

