

Koszalin, dn. 02.03.2018 r.

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Raławicka 13, 75-620 Koszalin

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GK.6630.72.2018

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)

Przedmiot narady: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompownie ścieków, przyłącze wodociągowej de 50 z zabezpieczeniem p.poż- hydrant naziemny, przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV kolidującej z urządzeniami przepompowni, linia kabla energetycznego – zalicznikowa zasilająca przepompownie, oświetlenie terenu przepompowni,

Lokalizacja: Obręb: Kurozwęcz, dz.: wg wykazu,
Obręb: Niedalino, dz.: wg wykazu,
Obręb: Zegrze Pomorskie, dz.: wg wykazu **Gmina: Świeszyno**

Wnioskodawca: "BIURO INŻYNIERSKIE BUDZISZ" SP. Z O.O.
ul. Przyjaciół 21 76-024 Konikowo

Przewodniczący: Jadwiga Nowaczyk, Geodeta,
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Raławicka 13, 75-620 Koszalin

Opłata nr: 1513/18/0
Sposób **stacjonarny**
przeprowadzenia:

Data wpływu: 16.02.2018
Rozp. narady: 02.03.2018
Zakończ. narady: 02.03.2018

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem, że zawarte w protokole i na załączniku do protokołu zalecenia zostaną uwzględnione i stosowane w dalszym procesie budowlanym.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością podmiotu na naradzie koordynacyjnej.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

ZOB. STAROSTY
Beata Ładomska
Geodeta

Lista uczestników na naradę koordynacyjną

Temat: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompownia ścieków i linia kabla energetycznego - zalicznikowa, z przykanalikiem P1 i budowa sieć wodociągowej de 90 z zabezpieczeniem ppoż. hydrant naziemny, przepompownie ścieków,

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie	<div data-bbox="614 470 1125 660" data-label="Form"> <p>Energa operator</p> <p>UZGODNIENIE NR <u>72</u> Z DNIA <u>02 MAR. 2018</u></p> <p>Uzgodniono POZYTYWNE/NEGATYWNE <u>NRA</u></p> <p>UWAGI: _____ (wg załącznika)</p> </div> <p>UWAGA! LICZNE SKRZEPLOWANIA PROJ. INWESTYCJI Z LINIAMI NAPONIETRZYMAMI 0,4/15KV ZASTOSOWAC SIĘ DO UWAG Z ZAŁ. NRA DO PROTOKOŁU 72/2018</p>	<p>Kierownik Działu Dokumentacji Energetycznej <i>[Podpis]</i> Krzysztof Draczyński</p>
2	Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Rejonowy Dział Realizacji Usług Karlino ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejonowy Dział Realizacji Usług Karlino ul. Moniuszki 8A 78-230 Karlino T +48 94 311-95-64	<p>Uzgodniono -</p> <p>proje u publiczn energii oświetleniowej. wykonany kennie niezbędny energii</p> <p>- Rozprawa puz złotoni do Energa Oświetleni Sp. na temat ul. Przemysłowa 17-19</p>	<p>Kierownik Rejonowy Dział Realizacji Usług Karlino <i>[Podpis]</i> Andrzej Filipiak</p>
3	Gmina Świeszyno - wodociągi i kanalizacja	<p>uzgodniono bez uważ</p>	<p>KIEROWNIK Referatu ds. Gospodarki Rozwoju Gminy <i>[Podpis]</i> Wioletta RYNDZIEWICZ</p>

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY

[Podpis]
Geografia

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
4	STAROSTWO POWIATOWE ORANGE POLSKA S.A. ul. Racławicka 13 75-620 KOSZALIN	Ugodniono z umową jak w treści załącznika do protokołu (pkt. 1-9, 13)	Marek Petin Członek Zarządu Zespołu Zarządzającego
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie	Ugodniono bez umowy.	Mistrz Sieci i Instalacji Marek Wikierski
6	Przedstawiciele U.G.	Ugodniono bez umowy	KIEROWNIK Referatu ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy Wioletta RYNDZIEWICZ

ZAŁGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY

Beni...
Geodeta

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
7	Wnioskodawca ul. Racławicka 10 75-620 KOSZALIN	<i>Wnioskodawca pomimo zaopiniowania nie uczestniczył w sprawie.</i> Z up. STAROSTY Jadwiga Nowaczyk Geodeta	
8	Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Koszalinie -	-	GŁÓWNY Anna GŁÓWNY SPECJALISTA Anna Antkowiak
9	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie -	Decyzja znak: ZZDW-3/BD/422b/451/17 z dnia 08.11.2017 r. zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 168 na odcinku Niedalino-Zegrze Pomorskie -Kurozwęz (działka nr 297,121,62,103,32/2, 53) obiektu w postaci trasy kanalizacji sanitarnej przy zachowaniu warunków w w/w decyzji. - Decyzja znak: ZZDW-3/BD/422b/330/17 z dnia 08.08.2017 r. zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 168 w m. Zegrze pomorskie (działka nr 117) obiektu w postaci trasy kanalizacji sanitarnej przy zachowaniu warunków w w/w decyzji.	
U W A G I		Z up. STAROSTY Jadwiga Nowaczyk Geodeta	

Sporządził: Jadwiga Nowaczyk

Przebieg ulicy oznaczony jest na planie
 załączono zbiorczy plan miejscowy.

11.05.2018.

Miejscowość, data

NK-kad. wod.
 encja ogólna
 Z up. STAROSTY
 imię, nazwisko, stanowisko
 i podpis
 Geodeta

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY

Beata C. podpisa
 Geodeta

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Koszalinie
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02



UZGODNIENIE NR 72

Z DNIA 02 MAR. 2018

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR S.A.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGI:

Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej

[Podpis]
Krzysztof Draczyński

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY

[Podpis]
Beata Górska
Geodeta

GR 3050 12. 2018.

ORANGE POLSKA S.A.

Domena Hurt TP

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz

Al. Wyzwolenia 70 p. 334

71-510 Szczecin

tel. 510 062 087

STAROSTWO POWIATOWE

w Koszalinie

ul. Racławicka 1

75-620 K O 2 2 2 A

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR 72/2018

1. Przekazać plac budowy z udziałem ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych ORANGE POLSKA S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami światłowodowymi zlecić wytyczenie trasy do Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o infrastrukturze 2-Wrocław ul. Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań, tel. 61 869 83 42.
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A, metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
7. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. można usunąć po uzyskaniu zgody ORANGE POLSKA S.A, na wyłączny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
10. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
11. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością ORANGE POLSKA S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową ORANGE POLSKA S.A.
12. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez ORANGE POLSKA S.A.
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej ORANGE POLSKA S.A.

Marek Petin

tel. 510 062 087

Marek Petin

Dział Zarządzania Zasobami Sieci i IT
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STANISŁAWA

Stanisława Kowalskiego
Geodeta

Załącznik do protokołu GK.6630.72.2018

Wykaz działek na obiekcie

sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna z przyłączami kan. sanitarnej i sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej de 110/90 oraz przyłącze wodociągowe de 50 wraz z hydrantem naziemnymi p.poż. ,przebudowa sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią obiektu oczyszczalni ścieków

Gmina : Świeszyno obręb ewidencyjny : Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Niedalino
Miejscowość : Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Sieranie

Obr. Kurozwęcz

nr działki/działek: 10; 35; 11/3; 36; 12; 52/26; 52/4; 52/23; 52/24; 52/30; 31/3; 52/56; 52/29; 52/22; 52/5; 52/58; 8/1; 7; 5/4; 4/2; 4/1; 52/55; 52/57; 3/4; 3/1; 2; 1/1; 52/21; 52/35; 52/18; 52/15; 52/16; 52/34; 52/38; 6/5; 33/2; 53

Obr. Zegrze Pomorskie

nr działki/działek: 123; 122; 116/45; 274/2; 116/43; 116/34; 63; 64; 65/3; 65/1; 120/12; 120/10; 76/2; 166; 121; 62; 145; 141/7; 141/5; 141/26; 141/18; 141/22; 141/16; 144/2; 144/4; 144/1; 141/13; 154/1; 154/2; 135; 134/5; 134/7; 139/20; 139/11; 139/3; 139/8; 139/7; 139/6; 139/19; 139/15; 137/26; 137/21; 137/8; 137/7; 137/6; 137/4; 137/5; 155; 285/6; 110/1; 141/17; 82/2; 118/14; 118/5; 118/6; 118/7; 118/36; 118/33; 118/20; 118/21; 118/32; 82/1; 118/25; 118/26; 119; 118/22; 118/12; 118/28; 118/8; 118/9; 118/23; 120/8; 120/9; 120/4; 120/1; 120/7; 120/6; 113/14; 113/17; 113/16; 113/15; 113/5; 113/4; 114; 113/12; 115; 116/45; 116/7; 116/17; 116/26; 116/27; 116/18; 116/6; 116/5; 116/4; 116/9; 116/36; 116/37; 103; 117.

Obr. Niedalino

nr działki/działek: 209; 297

Opracowała: Jadwiga Nowaczyk

Z up. STAROSTY
Jadwiga Nowaczyk
Główny Urzędnik

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY

.....
Główny Urzędnik