

**OŚWIADCZENIE O USTALENIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH  
PRZYŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ  
(Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie  
wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz,  
Sieranie)  
RGKM.7013.37.2017**

W dniu 14.02 2017 r. w Świeszynie

**Gmina Świeszyno** – 76-024 Świeszyno, reprezentowana przez Ewę Korczak – Wójta Gminy Świeszyno, zwana w dalszej części niniejszej umowy „Gminą”,

Na podstawie art. 3, ust. 1 i art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 uchwały Nr XXXVI/184/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r. Nr 27, poz. 477, z 2012 r. poz. 1748 i z 2013 r. poz. 2889) ustalono następujące warunki:

**§ 1**

1. Przedmiotem oświadczenia jest określenie warunków technicznych dotyczących opracowania pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Sieranie”

**§ 2**

Ustala się następujące warunki:

1) dla kanalizacji sanitarnej:

- a) zaprojektować odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø160:200 PVC SN8 w miejscowościach Sieranie, Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz,
- b) studnie rewizyjne PVC Ø400 lub betonowe Ø1000:1200,
- c) zaprojektować odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE (odcinek Sieranie – Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz – Zegrze Pomorskie),
- d) rurociąg grawitacyjny i tłoczny ułożyć na głębokości nie mniejszej niż 80 cm,
- e) włączenie kanalizacji do projektowanej lokalnej oczyszczalni ścieków w Zegrzu Pomorskim,
- f) teren przepompowni ścieków utwardzić i ogrodzić,
- g) zaprojektować zjazd utwardzony,
- h) przewidzieć dezodoryzację przepompowni w m. Sieranie i Kurozwęcz.

2) dla lokalnej oczyszczalni ścieków:

- a) zaprojektować lokalną oczyszczalnię ścieków w Zegrzu Pomorskim na działce nr 82/1,
- b) zaprojektować kratę lub sitopiaskownik przed oczyszczalnią ścieków,
- c) przewidzieć lokalizację budynku technicznego na terenie oczyszczalni,
- d) wykonać drogę dojazdową do oczyszczalni,
- e) wykonać nowe ogrodzenie,
- f) utwardzenie na terenie oczyszczalni z polbruk.

**§ 3**

1. Roboty związane z budową sieci w tym dokumentację projektową wykonuje inwestor na własny koszt i ryzyko z własnych materiałów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dla budowy oczyszczalni, sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej należy opracować dokumentację budowlaną zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz uzyskać konieczne zgody i pozwolenia.
3. Sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi i sztuką budowlaną.
4. Założenia projektowe oraz opracowaną dokumentację projektową należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej przy Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie..

#### **§ 4**

3. Gmina dokonuje odbioru technicznego wykonanych sieci w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne, który podpisują wszyscy uczestnicy odbioru.

#### **§ 5**

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepis przywołanej uchwały Rady Gminy w Świeszynie.

**GMINA**

WÓJT  
  
EWA KORCZAK