

Warunki przebudowy:
R/17/040010

Istniejące złącze kablowe

Mufa ZRM-2

Kabel YAKY 4x35mm²
projektowany l=40,0m

Projektowany słup krańcowy
KK-10 z przyłączem kablowym

Odcinek kabla YAKY 4x35mm²
do odkopania i przełożenia l=25,0m

Ista. linia nn-4xAL50mm
l=42,0m

Projektowane złącze
KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Koszalinie
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02
UZGODNIENIE NR 1149/17 Z DNIA 10 PAŻ. 2017
POZYTYWNE / NEGATYWNE
KONCEPCJĘ PROJEKTOWĄ SPRAWDZONO W ZAKRESIE:
• trasy projektowanych linii kablowych / napowietrznych 15 i 0,4 kV
• lokalizacja złączy kablowych
• lokalizacja stacji transformatorowej
• inne:
UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2-LATA
UWAGI:
zręcznie

Andrzej Rybak
INŻYNIER
Działu Przyłączy w Koszalinie

Oczyszczalnia ścieków w Zegrzu Pomorskim
E2 - Zmiana sposobu zasilania
Skala 1:500