PRZEPOMPOWNIA SUCHA 1:50

A-A



DO RUROCIĄGU TŁOCZNEGO

B-B



C-C



A

A

Szczegół "A"



1. Rura DN90
2. Uszczelnienie łańcuchowe
3. Redukcja DN160/DN110
4. Rura DN160
5. Tuleja ochronna

EDP 03 DN2000,400,200,100.80		
OBIEKT	NR	NAZWA ELEMENTU
		PRZEPOMPOWNIA EDP
1	1.1	Rura PE100 SDR11 90x5,4
	1.2	Zasuwa klinowa DN80
	1.3	Trójnik 2xDN80/DN80
	1.4	Rura DN80
	1.5	Kolano DN80
	1.6	Pion toczny DN80
	1.7	Przepływomierz DN80
	1.8	Zespół trójnika odpowietrzającego
	1.9	Kolano ze stopką typu N DN100
	1.10	Zbiornik rozdzielczy DN400
	1.11	Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN80
	1.12	Pompka odwadniająca
	1.13	Odpowietrzenie PVC DN110 SN8
	1.14	----------
	1.15	System odpowietrzający
	1.16	Zawór zwrotny Szuster system ESK01 DN32
	1.17	Wylot spustowy
	1.18	Zasuwa nożowa DN100
	1.19	Rura odpowietrzająca DN90
	1.20	Pompa
	1.21	Zawór zwrotny Szuster system COMBI 11 DN 80
	1.22	----------
	1.23	Zasuwa nożowa DN200
	1.24	Kołnierz zaciskowy do rury PVC DN200
	1.25	Rura odpowietrzająca pompę DN32 PVC klej.
	1.26	Rura DN32 PVC do pompki odwadniającej
	1.27	Odpowietrzenie PVC DN160 SN8
	1.28	Uszczelnienie typu łańcuchowego
		SUCHA KOMORA PRZEPOMPOWNI
2	2.1	Zbiornik przepompowni DN2000
	2.2	Studzienka DN300x260
	2.3	Uszczelnienie typu łańcuchowego
	2.4	Rura PVC DN200 SN8
	2.5	Drabina
	2.6	Wentylator nawiewny DN100
	2.7	Rura wentylacyjna DN100
	2.8	Kominek wentylacyjny
	2.9	Zawias pokrywy soczewkowej
	2.10	Pokrywa soczewkowa
	2.11	Kominek wentylacyjny
	2.12	Uchwyt zewnętrzny do drabiny
		ROZDRABNIACZ
3	3.1	Rozdrabniacz
	3.2	Prowadnice
	3.3	Uchyłny właz 600x600mm
	3.4	Właz żeliwny typu A15, DN600
	3.5	----------
	3.6	----------
	3.7	----------
		STUDNIA NAPŁYWOWA
4	4.1	Studnia polimerobeton, DN1500
	4.2	Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa DN200
	4.3	Sztyca do zasuwy z obudową
	4.4	Skrzynka do zasuw DN200
	4.5	Króciec FW DN200
	4.6	Przewód grawitacyjny DN200
		OBIEKTY TOWARZYSZĄCE
5	5.1	Fundament pod szafę sterowniczą
	5.2	Szafa sterownicza
	5.3	Rura na kable PVC D110
	5.4	Fundament pod żurawia z podstawą typu H

NAZWA ZAMÓWIENIA:
BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. ZEGRZE POMORSKIE GM. ŚWIESZYNO

INWESTOR
GMINA ŚWIESZYNO
ŚWIESZYNO 71, 76-024 ŚWIESZYNO

TREŚĆ RYSUNKU
PRZEPOMPOWNIA GŁÓWNA PG
ORAZ KOMORA ROZDRABNIACZA KR

STADIUM: P.B.

PROJEKTOWAŁ	inż. Janusz Witanowski	nr uprawnień: A/PNB/6300/131/80 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	DATA: 02.2018
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dariusz Budzisz	nr uprawnień: ZAP/0141/PWOS/05 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	

ADRES:
ZEGRZE POMORSKIE GM. ŚWIESZYNO

SKALA: 1:50

NR RYSUNKU: 13