



UWAGA!

Kabel zasilający oprawy oświetleniowe YKY 5x6mm². Wraz z kablem zasilającym układać we wspólnym rowie kablowym taśmę stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm. Oprawy oświetleniowe typu LED 35W, na słupach typu parkowego o wys. 6,0m.

LEGENDA:

Oznaczenie 31/36: pierwsza cyfra długość rowu kablowego [m], druga cyfra długość kabla zasilającego YKY 5x6mm².

TREŚĆ RYSUNKU:				
Schemat ideowy oświetlenie terenu				
PROJEKTOWAŁ:	inz. Grazyna Kalita	NR. UPRAWNIENI:	A/PNE/8300/23/79	STADIUM: PB
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Juskiewicz	ZAP/IE/0188/PWOE		BRANŻA: Elektryczna
OPRACOWAŁ:	-			DATA: 11.2017
PROJEKT:	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno, dz. nr 82/1			NR. RYSUNKU: E12