



UWAGA!

Kabel zasilający oprawy oświetleniowe  $YKY\ 5 \times 6\text{mm}^2$ . Wraz z kablem zasilającym układać we wspólnym rowie kablowym taśmę stalową ocynkowaną  $FeZn\ 25 \times 4\text{mm}$ . Oprawy oświetleniowe typu LED 35W, na słupach typu parkowego o wys. 6,0m.

LEGENDA:

Oznaczenie 31/36: pierwsza cyfra długość rowu kablowego [m], druga cyfra długość kabla zasilającego  $YKY\ 5 \times 6\text{mm}^2$ .

TREŚĆ RYSUNKU:			
Schemat ideowy oświetlenie terenu			
PROJEKTOWAŁ:	inż. Grzegorz Kalla	NR. UPRAWNIENIE A/PMB/8300/23/79	POCISZ STADIUM: PW
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Jusziewicz	ZAP/0188/PWDE/14	BRANŻA: Elektryczna
OPRACOWAŁ:	-		DATA: 03.2018
PROJEKT:	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno, dz. nr 82/1		NR. RYSUNKU: E12