

ODPIS

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
ul. Raclawicka 13,
75-620 Koszalin

Koszalin, dn. 11.05.2018 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GK.6630.268.2018

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)

Przedmiot narady: odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompownia ścieków, odcinek sieci wodociągowej de 90 wraz z hydrantem, przyłącze energetyczne zalicznikowe dla projektowanej przepompowni

Lokalizacja: Obręb: Dunowo, dz.: 83/1, 85/18, 88 Gmina: Świeszyno

Wnioskodawca: USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. MAŁGORZATA KRĘC
ul. Mieszka I-go 5A
75-124 Koszalin

Przewodniczący: Beata Latkowska, Geodeta,
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Raclawicka 13,
75-620 Koszalin

Opłata nr: 4047/18/0

Sposób przeprowadz.: stacjonarny

Data wpływu: 02.05.2018

Rozp. narady: 11.05.2018

Zakończ. narady: 11.05.2018

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

- Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem, że zawarte w protokole i na załączniku do protokołu zalecenia zostaną uwzględnione i stosowane w dalszym procesie budowlanym.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich punktów państwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach projektowanej inwestycji. Realizując inwestycję zabezpieczyć przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przemieszczeniem punkty osnowy geodezyjnej:

- arkusz mapy zasadniczej 5.215.30.11.1.2 pkt. os. III kl. 322.421-1087 rys.(1),

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością podmiotu na naradzie koordynacyjnej

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. STAROSTY

Beata Latkowska
Geodeta

USŁUGI PROJEKTOWE
mgr inż. Małgorzata Kręc
75-124 KOSZALIN
Mieszka I 5A, tel. (094) 341-14-24
tel. 664-129-19-30

Za zgodność
z oryginałem






64

Miejsce i data: **Koszalin, dn. 4 maja 2018 r.**

Załącznik do protokołu nr **GK.6630.268.2018** z dnia: **11.05.2018**

Lista uczestników na naradę koordynacyjną

Temat: odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej , przepompownia ścieków
odcinek sieci wodociągowej de 90 wraz z hydrantem, przyłącze energetyczne zalicznikowe dla projektowanej przepompowni

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie - ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie Energetyka	- 	-  Leszek Orzech
2	Gmina Świeszyno - wodociągi i kanalizacja -	- 	-  KIEROWNIK Referatu ds. Inwestycji i Rozwoju Gmi: Wioletta RYNDZIEWICZ
3	ORANGE POLSKA S.A. -	-  - pomimo zażycia mojego przedstawiciel Orange Polska S.A. nie uczestniczył w indywidualnej koordynacyjnej GEODETA Beata Latkowska	

USŁUGI PROJEKTOWE
mgr inż. Małgorzata Kręc
75-124 KOSZALIN
ul. Mieszkańców 5A, tel. (094) 341-14-24
NIP 669-129-19-30

ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM

Za zgodność
z oryginałem

Z up. STAROSTY
Geodeta

66

4	<p>Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie</p>	<p>uzgodniono bez uwag.</p> <p>Mistrz Sieci Instalacji Marek Wikierski</p>
5	<p>Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie</p>	<p>zgodnie z Decyzją nr 45-III/2018 z dnia 02.05.2018. Ek z dnia 25.04.2018 r.</p> <p>J. Białecki</p>
6	<p>Przedstawiciele U.G.</p> <p>URZĄD GMINY ŚWIESZYNÓ Świeszyno 71 76-024 ŚWIESZYNÓ pow. koszaliński tel. 94-316-01-20, 94-316-01-21 fax 94-316-14-31</p>	<p>uzgodniono</p> <p>Krzysztof Wójtak Referat ds. Inwestycji i Rozwoju G. Wioletta RYNDZIEWI</p>

USŁUGI PROJEKTOWE
mgr inż. Małgorzata Kręc
76-124 KOSZALIN
ul. Mieszka I 5A, tel. (094) 341-14-24
NIP 669-129-19-30

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY
Bianka Łatkowska
Gendera

66

7	Wnioskodawca -	- pomimo zastrzeżenia - wnioskodawca nie uczestniczy w pracach koordynacyjnych GEODETA Beata Latkowska	-
8	Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Koszalinie -	-	GŁÓWNY SPECJALISTA Anna Antkowiak
U W A G I	<p>Dane dotyczące treści ... zaktualizowano zbiory mapy numerycznej.</p> <p>11.05.2018 Miejscowość, data</p> <p>GEODETA inż., nazwisko, stanowisko Beata Latkowska</p>		

Sporządził: Beata Latkowska

USŁUGI PROJEKTOWE
mgr inż. Małgorzata Kręc
75-124 KOSZALIN
ul. Mieszka I 5A, tel. (094) 341 14-24
NIP 669-129-00-30

zgodność
z oryginałem

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

IZ up. STAROSTY

Beata Latkowska podpis
Geodeta

67

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Koszalinie
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02



UZGODNIENIE NR 268/2018 Z DNIA 11. MAJ. 2018

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR SA.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGI:

Technik
Dział Dokumentacji Energetycznej

Leszek Orzech

USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. Małgorzata Kręc
75-124 KOSZALIN
ul. Mieszka I 5A, tel. (094) 341 14-24
tel. 326 49-30

**Za zgodność
z oryginałem**

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Beata Jankowska
podpis