

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin
tel. 94 348 41 00, faks 94 346 04 60

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin
tel. 94 348 41 71, faks 94 348 41 77
zms.koszalin@psgaz.pl

AOS Sp. z o.o.
ul. W. Polskiego 24-26
75-712 Koszalin

Nasz znak: PSG-B00/DT/ZMS-5000-101118/17

Koszalin, 28-11-2017 r.

Uzgadnianie tras innych urządzeń podziemnych
ZMS-5000-101118/17

Przedmiot uzgodnienia: uzgodnienie skrzyżowania projektowanej linii kablowej oświetlenia YAKXs 4x25 mm² i bednarki z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 250 zgodnie z załączoną mapą.

Lokalizacja obiektu: dotyczy skrzyżowania projektowanej linii kablowej oświetlenia YAKXs 4x25 mm² i bednarki z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 250 na działce 192/56 Chałupy gm. Świeszyno.

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie uzgadnia opracowanie techniczne skrzyżowania projektowanej linii kablowej oświetlenia i bednarki z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 250 z uwagami:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg gazociągu w terenie na podstawie istniejących – zabudowanych nad osią gazociągu – słupków znacznikowych zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-1003:2015 oraz poprzez ręczne wykonanie przekopów poprzecznych do osi gazociągu lub wyznaczenie lokalizatorem przez uprawnionego geodetę.

Należy wyznaczyć również strefy ochronne kontrolowane (zwane dalej strefami kontrolowanymi) o szerokości minimum 20 m na stronę od osi gazociągu, w których nie wolno prowadzić jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru przedstawiciela PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie poza pracami mającymi charakter rolniczy.

7. Przed przystąpieniem do prac należy przesłać zlecenie do PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin na płatny nadzór z podaniem:
 - numeru uzgodnienia,
 - telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,
 - terminu rozpoczęcia prac.
8. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu robót dostarczyć inwentaryzację powykonawczą kolizji, która powinna zawierać:
 - a) mapę papierową z inwentaryzacją przebiegu sieci gazowej wykonaną zgodnie z zaleceniami instrukcji K1 i potwierdzoną oryginalną pieczęcią przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej,
 - b) mapę cyfrową wygenerowaną w formacie DWG lub DXF programu Auto-Cad w układzie 65 lub układzie 2000, która powinna zawierać następujące dane:
 - w miejscu kolizji należy podać: rzędną terenu, góry rury gazociągu, góry rury osłonowej,
 - należy podać średnicę rury osłonowej, a na jej początku i końcu nanieść rzędną terenu i góry rury,
 - miejsce kolizji opisać z podaniem nazwy gminy, obrębu i numeru działki,
 - kolorystyka obiektów powinna być zgodna z obowiązującymi standardami mapy cyfrowej.
9. W przypadku nie wywiązania się z powyższych warunków PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie zleci na koszt Wykonawcy/Inwestora wykonanie w/w badań i pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej.
10. Informujemy, że uzgodnienie niniejsze traci ważność po upływie dwóch lat licząc od daty wystawienia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. 06.156.1118 z późniejszymi zmianami.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Cennikiem Usług Pozataryfowych PSG sp. z o.o., faktura za uzgodnienie – skrzyżowania w zakresie istniejącej sieci gazowej zostanie przesłana w terminie późniejszym.

Z poważaniem,

KIEROWNIK

Dział Zarządzanie Majątkiem Sieciowym

 Zdzisław Lenz

Do wiadomości:

- a/a

- Dział Stacji i Sieci Gazowych