

DECYZJA

Na podstawie :

1. art. 122 ust.1 pkt 1, art. 123 ust 2, art. 127 ust 1 i 3, art. 131 ust 1, art. 135 pkt. 2, art. 138 ust. 1 art. 140 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U.2017.1121 t.j.),
2. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),
3. art. 104 i art. 107 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),
oraz
upoważnienia Starosty Koszalińskiego nr 32/2015 z dnia 1 października 2015r. do załatwiania spraw w jego imieniu

orzekam udzielić:

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Gminie Świeszyno na:

1. szczególne korzystanie z wód, tj odprowadzenie podczyszczonych wód deszczowych z terenu dróg gminnych o powierzchni 1,05ha do ziemi, po trasie rowu odwadniającego zlokalizowanego na działce nr 306/1 obręb Konikowo, gm. Świeszyno w ilości: $Q_{\max,h} = 0,53 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śrd}} = 12,8 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\max,r} = 6300 \text{ m}^3/\text{rok}$, po podczyszczeniu w układzie separator lamelowy z osadnikiem.
2. wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu DN400PCV-U z typowym prefabrykatem betonowym o rzędnej dna 29,50 m npm, do rowu przydrożnego na działce 306/1 obręb Konikowo, gm. Świeszyno.

Zobowiązuje się korzystającego z pozwolenia do:

1. dokonywania co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
2. utrzymywanie pełnej drożności odbiornika w rejonie zrzutu wód deszczowych poprzez jego systematyczne koszenie, karczowanie zakrzaczeń oraz usuwanie przeszkód zalegających w korycie,
3. utrzymywania w czystości powierzchni utwardzonych w celu zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami deszczowymi,
4. każdorazowego powiadamiania Starostwa Powiatowego w Koszalinie o wszelkich zmianach wprowadzanych w trakcie eksploatacji instalacji do podczyszczania ścieków deszczowych,
5. ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej w przypadku wystąpienia szkód, wynikających z nieprawidłowego wprowadzania ścieków.

Pozwolenie na szczególne korzystanie z wód udziela się na okres do 31.08.2027r.

Uzasadnienie

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego złożył Pan Tomasz Ofierzyński z pełnomocnictwa Inwestora w dniu 03.08.2017r. Wniosek uzupełniono o decyzję lokalizacyjną w dniu 26.01.2017r. Na podstawie art. 10 kpa, oraz art. 127 pkt 6, 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w dniu 31.01.2017r. r. zawiadomiono zainteresowane strony oraz podano do publicznej wiadomości fakt wszczęcia postępowania administracyjnego oraz możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia uwag. W wyznaczonym terminie nie wpłynęło stanowisko żadnej ze stron.

W ramach przebudowy ulicy osiedlowych w miejscowości Konikowo gmina Świeszyno, zaprojektowano kanalizację deszczową dla odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych

z projektowanych wpustów drogowych. Dla odprowadzenia ścieków deszczowych zaprojektowano system kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Dn400, Dn315, Dn250, Dn200, Dn160mm kielichowych pełnościennych z montowaną fabrycznie uszczelką, typoszeregu SN8. Celem odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych zaprojektowano wpusty uliczne klasy D400 żeliwne typu jezdniowego umieszczone na studniach betonowych Dn450mm z osadnikiem o głębokości 50cm. Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie betonowe Dn1000mm z betonu klasy C35/45.

Do oczyszczenia wód opadowych zaprojektowano wysokosprawy separator lamelowy z osadnikiem Dn2000 betonowym o wydajności nominalnej 15l/s i maksymalnej 150l/s. Odprowadzenie ścieków deszczowych zaprojektowano do istniejącego rowu odwadniającego wylotem Dn400PCV-U z typowym prefabrykatem betonowym WK KPED 02.16. na działce drogowej nr 306/1 w Konikowie, gm. Świeszyno. Dla przedsięwzięcia Wójt Gminy Świeszyno wydała decyzję nr RIG.6733.12.2017.AG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.07.2017 r. oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nr 11/2017 znak WST-K.4207.3.2017.BM.12 z dnia 09.05.2017 r.

Dla wód opadowych odprowadzanych z dróg gminnych nie ma konieczności określania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w zakresie zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych z uwagi na ich niskie wartości.

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j.) władający instalacją zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
3. Podmiot wprowadzający ścieki do środowiska jest zobowiązany, w myśl art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t. ze zm.) do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
4. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Koszalińskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji lub sądu administracyjnego.

Rozdzielnik :

① Gmina Świeszyno poprzez Tomasz Ofierzyński

Do wiadomości:

1. RZGW Szczecin – kataster wodny
2. Urząd Gminy w Świeszynie
3. a/a



Z up. STAROSTY

Dariusz Tkacz
Główny Specjalista