

**OŚWIADCZENIE O USTALENIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
dla m. Niekłonice
RGKM.7013.134.2018**

W dniu 16.05 2018 r. w Świeszynie

Gmina Świeszyno – 76-024 Świeszyno, reprezentowana przez Ewę Korczak – Wójtą Gminy Świeszyno, zwana w dalszej części niniejszej umowy „Gminą”,

Na podstawie art. 3, ust. 1 i art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 uchwały Nr XXXVI/184/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r. Nr 27, poz. 477, z 2012 r. poz. 1748 i z 2013 r. poz. 2889) ustalono następujące warunki:

§ 1

1. Przedmiotem oświadczenia jest określenie warunków dotyczących opracowania pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Niekłonice".

§ 2

1. Ustala się następujące warunki dla sieci wodociągowej wraz z przyłączami:
 - a) zaprojektować i wykonać sieć wodociągową z rur PEHD 0,10 MPa Ø 160, Ø 110, Ø 90 i ułożyć na głębokości nie mniejszej niż 130 cm oraz włączyć do istniejących sieci wodociągowych
 - b) zaprojektować przyłącza wodociągowe do budynków w obrębie opracowania projektu,
 - c) przyłącza wodociągowe winne być wykonane z rur PEHD 0,10 MPa. od Ø 32 do Ø 63 i ułożone na głębokości nie mniejszej niż 130 cm oraz włączone do projektowanej sieci wodociągowej,
 - d) projektowane przyłącza wodociągowe połączyć z istniejącym przyłączem albo z instalacją w budynku przed wodomierzem.

§ 3

1. Roboty związane z budową sieci oraz przyłączy, w tym dokumentację projektową wykonuje inwestor na własny koszt i ryzyko z własnych materiałów, z zastrzeżeniem, ust. 2.
2. Dla budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy należy opracować dokumentację budowlaną zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz uzyskać konieczne zgody i pozwolenia.
3. Sieć wodociągową oraz przyłącza należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi i sztuką budowlaną.
4. Założenia projektowe oraz opracowaną dokumentację projektową należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej przy Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie.

§ 4

1. Gmina dokonuje odbioru technicznego wykonanej sieci oraz przyłączy w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne, który podpisują wszyscy uczestnicy odbioru.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepis przywołanej uchwały Rady Gminy w Świeszynie.

GMINA

WOJT

Ewa KORCZAK

M.Sz.