

W. RYNDZINA
205
10.07.2019



Koszalin, dnia 05 lipca 2019r.

PS.HD.4702.1. 2019

DECYZJA nr 440/2019

Na podstawie art. 27 ust. 1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz.59) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zm.), w związku z §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) oraz zgodnie art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz.996 ze zm.), w nawiązaniu do §15 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli sanitarnej nr HD - 88 /2019 przeprowadzonej w dniu 06.06.2019r. w Szkole Podstawowej im. W. Szymborskiej w Konikowie, 76-024 Świeszyno, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie

n a k a z u j e

w Szkole Podstawowej im. W. Szymborskiej w Konikowie, 76-024 Świeszyno:

1. zapewnić dzieciom oraz innym użytkownikom bezpieczne, nie stanowiące zagrożenia dla higieny i zdrowia dojście z budynku szkoły do hali sportowej - w terminie do 31.08.2020r.
2. doprowadzić do należytego stanu sanitarno – technicznego ścianę w sali oddziału przedszkolnego mającą styczność z łącznikiem prowadzącym do hali sportowej- w terminie do 31.08.2020r.

Uzasadnienie

Podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej na interwencję w dniu 06.06.2019r. w Szkole Podstawowej im. W. Szymborskiej w Konikowie, 76-024 Świeszyno (protokół nr HD- 88/2019), stwierdzono, że w placówce nie zapewnia się dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu. Część budynku szkoły - łącznik prowadzący do hali sportowej został zaprojektowany i wykonany w taki sposób, że stanowi zagrożenie dla higieny i zdrowia użytkowników. Temperatura we wnętrzu łącznika (długość 23,48 m) podczas przeprowadzanej kontroli przekraczała 54°C - warunki pobytu trudne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. W łączniku oraz przylegającej do niego pomieszczeniu szatni dla dzieci wyczuwalny był chemiczny, drażniący zapach, prawdopodobnie wydzielający się z nagranych płyt poliwęglanowych, z których zbudowana jest konstrukcja łącznika. Na betonowej ścianie łącznika (tuż przy wejściu do szatni dla dzieci) widoczne rozległe zacieki z zielonym wykwitem (spowodowane nieuszczelnnością konstrukcji), ściana zagrzybiona. Ponadto w sali oddziału przedszkolnego na ścianie stykającej się z łącznikiem, za szafą i nad nią, widoczne są nierówności tynku, wybrzuszenia farby, powstałe wskutek zawilgocenia ścian. W myśl § 15 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz.1650 ze zm.), w pomieszczeniach pracy należy zapewnić „ (...) odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami”. Zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6,

poz. 69 ze zm.) dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zgodnie z art.10 ust.1pkt 3 wyżej cyt. ustawy do zadań organu należy wykonywanie remontów placówki.

Zgodnie z art.10 §1 i art.73 §1 kpa strona została zawiadomiona o toczącym się postępowaniu, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów, zgłoszonych żądań - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 13.06.2019r. Znak: PS.HD.4702.1.2019. Strona do dnia 02 lipca 2019r. nie ustosunkowała się pisemnie do wystosowanego zawiadomienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie po rozpatrzeniu całości sprawy postanowił jak w rozstrzygnięciu.

W razie niewykonania obowiązku w oznaczonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018, poz.1314).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie na podstawie art.127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa (Dz.U. z 2018, poz.2096 ze zm.) do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Koszalinie
lek. med. Elżbietę Galińską - Gruchałą
specjalistę chorób zakaźnych

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Świeszyno
76-024 Świeszyno

2. aa

Do wiadomości:

1. Szkoła Podstawowa im. W. Szymborskiej
w Konikowie,
76-024 Świeszyno